

**Dott. Arthur Alexanian**

*Chimico Industriale*

Studio : Via degli Olmi, 43 - 50041 Calenzano (FI)

Domicilio fiscale : Via S. Pellico, 1 - 50121 Firenze

Tel 055/8811147 - 8811155

Fax. 055/8810699

E-mail: alexanian@idroconsult.it

COD. FISC. LXN RHR 42L15 Z110Y

P.IVA 01369990484

Firenze, 22/05/2007

Ns. Rif. R/sg/780

COMMITTENTE

**CIS s.r.l.**

**VIA W. TOBAGI 16  
51037 - MONTALE - PISTOIA**

**IMPIANTO DI  
VIA W. TOBAGI 16 - MONTALE - PISTOIA**

**IMPIANTO DI INCENERIMENTO DI RIFIUTI**

**RELAZIONE ANNUALE RELATIVA AL  
FUNZIONAMENTO E SORVEGLIANZA  
DELL'IMPIANTO**

**VALIDAZIONE DEI DATI OTTENUTI DALLA  
STRUMENTAZIONE A MONITORAGGIO  
CONTINUO DI ALCUNI INQUINANTI IN EMISSIONE**

**ANNO 2006**

Dott. Arthur Alexanian  
Chimico Industriale



**CIS s.r.l.**  
**IMPIANTO DI INCENERIMENTO DI RIFIUTI – MONTALE (PT)**

**ANDAMENTO GENERALE DELL'IMPIANTO**

Nella presente relazione sono riportati tutti gli elementi necessari per una valutazione globale dell'andamento dell'impianto sia sotto il profilo emissivo sia sotto il profilo impiantistico .

Nello specifico a riguardo delle emissioni vengono riportate :

1. tabelle di riepilogo giornaliero ( relativamente ad ogni mese interessato ) con indicazione dell'eventuale superamento dei limiti semiorari ( orari ) e giornalieri .
2. tabelle di indice di disponibilità dei dati per ogni inquinante ( mensile )
3. tabelle di verifica della risposta strumentale dell'apparecchiatura di lettura in continuo ( mensile )

1. La tabella di riepilogo viene redatta da professionista abilitato in seguito all'acquisizione di tutti i dati pervenuti, evidenziando quando uno o piu' inquinanti eccedono i limiti imposti oltre che apportare note generali sulle fermate dell'impianto .

2. Le tabelle degli indici di disponibilita' mensili delle medie orarie mensili divise per singolo inquinante . Tale indice di disponibilita' e' stato estrapolato facendo il rapporto percentuale tra il numero delle medie orarie valide registrate dal sistema di acquisizione di ogni singolo inquinante e le ore di normale funzionamento dell'impianto nel mese

3. La tabella riportata, riassume la verifica ( mensile ) delle letture della strumentazione in continuo effettuata durante la verifica della risposta strumentale con bombole aventi concentrazione nota (standard) per ogni parametro sottoposto a controllo in continuo.

Relativamente all'andamento dell'impianto sotto il profilo impiantistico vengono di seguito riportate :

4. tabelle di registro conduzione dell'impianto

Nelle tabelle del registro dell'impianto sono annotate le date e le ore delle fermate e le relative operazioni di manutenzione .

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pistoia , obbliga l'azienda all'effettuazioni di manutenzioni ordinaria alle linee di abbattimento fumi .

Il periodo massimo di funzionamento tra una manutenzione e l'altra è di 50 gg.

Pertanto l'azienda effettua manutenzioni ordinarie ad ogni linea , come riportato nel registro della manutenzione degli impianti di abbattimento , mediamente 10 manuetenzioni ordinarie, dove vengono effettuati controlli e pulizie di tutte le parti costituenti la linea interessata .

Nello specifico anno 2006 le manutenzioni ordinarie sono state effettuate con inizio nei seguenti giorni :

Linea1	Linea 2
22/01/06	19/01/06
15/03/06	28/02/06
26/04/06	08/04/06
24/05/06	10/05/06
28/06/06	31/05/06
24/07/06	10/07/06
04/09/06	04/09/06
09/10/06	17/10/06
15/11/06	12/01/06
10/12/06	12/12/06

La fermata di una linea , per l'effettuazione della manutenzione ordinaria , non implica il fermo totale dell'impianto e pertanto l'analizzatore fumi continua a registrare i valori provenienti dall'altra linea in funzione.

A riguardo della disponibilità dei dati , mensilmente , come detto nel capitolo a riguardo delle emissioni , vengono effettuate delle verifiche della risposta strumentale dell'apparecchiatura di lettura in continuo ; generalmente la fermata di registrazione è di 2 ore circa; sul registro della manutenzione impianti viene riportato "analizzatore mir 9000 --- taratura mensile con bombole campione"

Sull'impianto inoltre sono state effettuate delle manutenzioni straordinarie per singola linea , che comunque non hanno precluso il funzionamento dell'impianto .

Di seguito vengono riportate le specifiche delle manutenzioni straordinarie :

#### Linea 1

Data	Ore di fermo	Descrizione generale dell'intervento
22/01/06	361	- Ripristino refrattario interno forno e presa fumi - Sostituzione griglia del forno
04/09/06	73	- ripristino trasportatore ed elevatore scorie

#### Linea 2

Data	Ore di fermo	Descrizione generale dell'intervento
08/04/06	127	- Ripristino refrattario interno forno
01/05/06	54	- Ripristino refrattario soffitto condotto ingresso caldaia
04/09/06	73	- ripristino trasportatore ed elevatore scorie
09/10/06	80	- sostituzione fondi trasportatore alternativo

Inoltre nell'anno specifico , sono state effettuate n. 3 fermate globali dell'impianto , e più precisamente nei seguenti periodi :

- dal 18/05/06 al 18/05/06 per pulizia condensatore del gruppo energetico
- dal 04/09/06 al 07/09/06 per ripristino trasportatore e elavatore scorie
- dal 17/12/06 al 19/12/06 per mancanza energia elettrica causa installazione quadro di cantiere per ristrutturazione impianto

Relativamente alle fermate linea o/e impianto e successivo avviamento , le ore riportate di fermo , sono intese:

- per la fermata il momento in cui la camera di postcombustione è al di sotto degli 850°C ed il combustore ( forno ) è in assenza di rifiuti ;
- per l'avviamento il momento in cui la temperatura di postcombustione è al di sopra degli 850°C e inizia l'alimentazione con i rifiuti all'interno del combustore ( forno ) .

## **VALIDAZIONE DEI DATI OTTENUTI DALLA STRUMENTAZIONE A MONITORAGGIO CONTINUO DI ALCUNI INQUINANTI IN EMISSIONE**

Il presente lavoro, affronta la validazione dei dati ottenuti dalla lettura in continuo della strumentazione di proprietà CIS delle concentrazioni degli inquinanti emessi dall'emissione derivante dall'inceneritore R.S.U. relativamente all'anno 2006.

Di seguito si riportano alcune note in riferimento al caso in esame.

Il sistema di misurazione in continuo deve assicurare un preciso indice di disponibilità mensile delle medie orarie.

Qualora tale indice risulti inferiore ad un valore pari all'80%, l'esercente è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare la disponibilità del sistema di misura, dandone comunicazione all'autorità di controllo.

Nel caso in cui non siano disponibili misurazioni in continuo l'esercente è tenuto (ove possibile) ad effettuare forme alternative di misura e controllo degli inquinanti alle emissioni basate su misure discontinue. L'esercente propone altresì all'autorità di controllo, le procedure adottate per la stima alle emissioni.

Nel caso in cui per più di 48 ore viene a mancare la possibilità di poter effettuare le misurazioni in continuo di uno o più parametri l'esercente deve avvertire tempestivamente gli organi di controllo.

I dati misurati con le modalità di cui sopra concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite.

L'allegato della normativa mostra i criteri di valutazione dei risultati ottenuti con sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti di emissione fissati ai sensi del DPR 24 maggio n° 203.

I sistemi di rilevamento devono garantire per la misura di ogni singolo parametro elevati livelli di accuratezza e disponibilità di dati.

La qualità dei dati deve essere garantita mediante procedure che documentino le modalità degli interventi manutentivi programmati e delle operazioni di calibrazione e taratura. La misura in continuo dei parametri deve essere realizzata attraverso un sistema che espleta le seguenti funzioni:

- campionamento e analisi
- calibrazione
- acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati.

Si intende per calibrazione di un analizzatore la procedura di verifica dei segnali sullo zero e sullo span (80 % del fondo scala).

Il sistema di acquisizione e validazione dati deve provvedere automaticamente alla memorizzazione dei segnali validi e sulla base di procedure di verifica predefinite, a validare sia i valori elementari acquisiti sia i valori medi orari calcolati.

Le procedure di validazione adottate devono essere concordate con le autorità di controllo.

I valori medi orari archiviati devono essere sempre associati ad un indice di validità che permetta di escludere automaticamente i valori non validi o non significativi dalle elaborazioni successive ( ad esempio avviamenti e fermate ).

Per elaborazione dei dati si intende l'insieme delle procedure di calcolo che consentono di definire, partendo dai valori elementari acquisiti espressi in unità ingegneristiche di sistema, i valori medi orari espressi nelle unità di misura richieste e riferiti alle condizioni fisiche prescritte.

Le procedure da adottare periodicamente al fine di garantire elevati livelli di accuratezza qualità e disponibilità dei dati si dividono in:

- *Verifiche periodiche:*

Per verifiche periodiche si intende il controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori, da effettuarsi con periodicità almeno annuale.

- *Tarature:*

Per meglio comprendere il funzionamento delle modalità di taratura si riportano di seguito le definizioni dei diversi sistemi di misura di strumentazioni in continuo:

- Sistemi di misura estrattivi: sono basati sull'estrazione del campione di gas dal flusso effluente.
- Sistemi di misura non estrattivi (in situ): sono basati sulla misura eseguita direttamente su un volume definito di effluente all'interno del condotto.

Per quanto riguarda gli analizzatori utilizzati nei sistemi di tipo estrattivo (e' il caso del sistema utilizzato dalla ditta CIS ) la taratura coincide con le operazioni di calibrazione strumentale.

La periodicità dipende dalle caratteristiche degli analizzatori e dalle condizioni ambientali di misura, può essere necessaria anche una calibrazione giornaliera.

Per quanto riguarda gli analizzatori in situ, che forniscono una misura indiretta del valore della concentrazione, la taratura consiste nella determinazione in campo della curva di correlazione tra risposta strumentale ed i valori forniti da un secondo sistema manuale o automatico.

- *Verifiche in campo:*

Verifiche condotte dalle autorità di controllo, o effettuate dall'esercente sotto la loro supervisione, destinate all'accertamento della correttezza delle operazioni di misura.

- *Verifica di accuratezza:*

Verifica da effettuare almeno annualmente confrontando le misure rilevate dal sistema in esame con le misure rilevate nello stesso punto o nella stessa zona di campionamento da un altro sistema di misura assunto come riferimento. L'accordo tra i due sistemi si valuta effettuando almeno tre misure di confronto, tramite l'indice di accuratezza relativo (IAR).

Si ritiene che il sistema in esame abbia un sufficiente grado di accuratezza relativo se tale indice è superiore all'80%.

*Elaborazioni, presentazione e valutazione dei risultati.*

In funzione del tipo di impianto i limiti all'emissione sono riferiti alle concentrazioni mediate su periodi temporali differenti (medie giornaliere, medie mensili, medie mobili di 7 giorni ecc.).

Tali periodi temporali vengono definiti periodi di osservazione.

In relazione ad un determinato periodo di osservazione si intende per ore di normale funzionamento il numero delle ore di funzionamento del processo produttivo, con l'esclusione di periodi di avviamento ed arresto e dei periodi di guasto salvo ove non diversamente specificato dalle norme o in sede di autorizzazione.

Tutte le elaborazioni finalizzate al calcolo di valori medi da confrontare con i limiti di legge hanno il dato orario come base di partenza, salvo diversa disposizione. La media oraria si riferisce alla media aritmetica delle misure istantanee valide campionate nel corso dell'ora trascorsa.

I dati medi orari calcolati, sono utilizzabili al fine della verifica con i limiti imposti.

Il sistema di acquisizione e/o elaborazione dati deve essere pertanto in grado di discriminare automaticamente, in fase di calcolo delle medie per periodi di osservazione superiori all'ora, la validità o meno del dato orario in funzione dello stato dell'impianto.

Ai fini della presentazione dei risultati l'esercente è tenuto a conservare a disposizione dell'autorità preposta al controllo, per un periodo minimo di 5 anni, salvo diversa disposizione autorizzativa, i dati rilevati ed elaborati con appositi formati concordati con le autorità preposte al controllo.

Come riferimento dei valori limite, l'azienda CIS, effettuando smaltimento di rifiuti urbani , assimilati ad urbani , rifiuti ospedalieri trattati e rifiuti speciali non pericolosi) deve prendere il D.Lgs 133/05 .

Tale normativa prevede il rispetto dei valori limite in termine di valori medi orari, semiorari (30 min. ) e giornalieri.



**ALLEGATI:**

- tabelle di verifica di risposta strumentale dei parametri monitorati – controllo mensile
- tabelle di rispetto dei limiti ( orario e giornaliero )
- tabelle di indice di sponibilità dei dati per ogni parametro monitorato
- copia del registro di manutenzione impianto i abbattimento

Allegato 1

Tabelle di verifica di risposta strumentale dei parametri monitorati  
Controllo mensile

**Dott. Arthur Alexanian**  
**Chimico Industriale**  
 Studio Via degli Olmi, 43  
 50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155  
 Fax: 055/8810699  
 E-mail: alexanian@idroconsult.it

**CIS s.r.l.**

**VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)**


**VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI**  
**MESE: GENNAIO 2006**

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione		
								vecchio	nuovo	
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	70	157,5	159,7	1,346	1,346	
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	70	485,8	591,0	1,209	1,209	
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	80	158,7	155,3	1,293	1,293	
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	165	72,4	105,0	1,374	0,947	
HF	77591	SIAD	27-dic-06	18871 (2005/13535)		18,2	*	0,874	0,874	
THC	78551	SIAD	22-mar-08	6991 (2005/3044)	80	31,3	27,9	0,584	0,584	
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	100	10,0%	9,8%	1,000	1,000	
O2	riferimento aria esterna							20,9%	1,000	1,000

\* bombola difettosa (vedi nota nella lettera allegata)

Data verifica  
 31/01/2006

**Dott. Arthur Alexanian**



**Dott. Arthur Alexanian**  
**Chimico Industriale**  
 Studio Via degli Olmi, 43  
 50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155  
 Fax: 055/8810699  
 E-mail: alexanian@idroconsult.it


**CIS S.r.l.**  
**VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)**


**VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI**  
**MESE: FEBBRAIO 2006**

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	65	157,5	157,3	1,346	1,346
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	55	485,8	487,0	1,209	1,209
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	80	158,7	160,4	1,293	1,293
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	140	72,4	71,0	0,947	0,947
HF							*	0,874	0,874
THC	78551	SIAD	22-mar-08	6991 (2005/3044)	65	31,3	30,5	0,584	0,584
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	95	10,0%	10,0%	1,000	1,000
O2	riferimento aria esterna					20,9%	20,9%	1,000	1,000

\* bombola assente (vedi nota nella lettera allegata)

Data verifica  
 27/02/2006

**Dott. Arthur Alexanian**  
 .....  




**Dott. Arthur Alexanian**  
**Chimico Industriale**  
 Studio Via degli Olmi, 43  
 50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155  
 Fax: 055/8810699  
 E-mail: alexanian@idroconsult.it

**CIS s.r.l.**  
**VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)**


**VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI**  
**MESE: MARZO 2006**

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	65	157,5	159,7	1,346	1,346
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	55	485,8	499,0	1,209	1,209
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	75	158,7	160,0	1,293	1,293
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	115	72,4	68,8	0,947	0,947
HF							*	0,874	0,874
THC	78551	SIAD	22-mar-08	6991 (2005/3044)	65	31,3	30,9	0,584	0,584
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	90	10,0%	10,0%	1,000	1,000
O2	riferimento aria esterna					20,9%	21,2%	1,000	1,000

\* bombola assente (vedi nota nella lettera allegata)

Data verifica  
 30/03/2006

**Dott. Arthur Alexanian**  
 .....



**Dott. Arthur Alexanian**  
**Chimico Industriale**  
 Studio Via degli Olmi, 43  
 50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155  
 Fax: 055/8810699  
 E-mail: alexanian@idroconsult.it

**CIS s.r.l.**

**VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)**

**VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI**


**MESE: APRILE 2006**

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	60	157,5	157,6	1,346	1,346
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	50	485,8	481,0	1,209	1,209
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	75	158,7	160,3	1,293	1,293
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	100	72,4	68,9	0,947	0,947
HF							*	0,874	0,874
THC	78551	SIAD	22-mar-08	6991 (2005/3044)	60	31,3	30,8	0,584	0,584
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	85	10,0%	10,0%	1,000	1,000
O2	riferimento aria esterna					20,9%	21,5%	1,000	1,000

\* bombola assente (vedi nota nella lettera allegata)

Data verifica  
 11/04/2006

**Dott. Arthur Alexanian**



**Dott. Arthur Alexanian**  
**Chimico Industriale**  
 Studio Via degli Olmi, 43  
 50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155  
 Fax: 055/8810699  
 E-mail: alexanian@idroconsult.it

**CIS s.r.l.**  
**VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)**


**VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI**  
**MESE: MAGGIO 2006**

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	60	157,5	159,7	1,346	1,346
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	50	485,8	513,0	1,209	1,130
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	75	158,7	153,4	1,293	1,293
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	85	72,4	70,6	0,947	0,947
HF							*	0,874	0,874
THC	78551	SIAD	22-mar-08	6991 (2005/3044)	60	31,3	29,8	0,584	0,584
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	85	10,0%	10,2%	1,000	1,000
O2	riferimento aria esterna					20,9%	20,7%	1,000	1,000

\* bombola assente per riparazioni (vedi nota nella lettera allegata)

Data verifica  
 25/05/2006

Dott. Arthur Alexanian




**Dott. Arthur Alexanian**  
**Chimico Industriale**  
 Studio Via degli Olmi, 43  
 50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155  
 Fax: 055/8810699  
 E-mail: alexanian@idroconsult.it

**CIS s.r.l.**  
**VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)**

**VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI**  
**MESE: GIUGNO 2006**

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	60	157,5	158,2	1,346	1,346
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	50	485,8	457,0	1,130	1,130
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	75	158,7	158,9	1,293	1,293
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	60	72,4	66,0	0,947	1,111
HF	077591	SIAD	27-dic-06	18881 (2005/13535)	150	18,2	0,0	0,874	0,874
THC	78551	SIAD	22-mar-08	6991 (2005/3044)	20	31,3	30,9	0,584	0,584
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	85	10,0%	10,3%	1,000	1,000
O2	riferimento aria esterna								
						20,9%	20,8%	1,000	1,000



**Dott. Arthur Alexanian**

Data verifica  
 15/06/2006



**Dott. Arthur Alexanian**  
**Chimico Industriale**  
Studio Via degli Olmi, 43  
50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155  
Fax: 055/8810699  
E-mail: alexanian@idroconsult.it

**CIS s.r.l.**  
**VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)**

**VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI**  
**MESE: LUGLIO 2006**

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione		
								vecchio	nuovo	
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	20	157,5	149,6	1,243	1,243	
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	50	485,8	478,4	1,045	1,045	
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	75	158,7	160,7	1,315	1,315	
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	30	72,4	78,9	1,040	0,954	
HF	077591	SIAD	27-dic-06	18881 (2005/13535)	135	18,2	0,0	0,874	0,874	
THC	45422	SIAD	24-mar-08	6992 (2005/3045)	145	21,0	20,0	0,700	0,700	
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	80	10,0%	9,9%	1,000	1,000	
O2	riferimento aria esterna							20,9%	1,000	1,000

Data verifica  
27/07/2006

Dott. Arthur Alexanian



**Dott. Arthur Alexanian**  
**Chimico Industriale**  
Studio Via degli Olmi, 43  
50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155  
Fax: 055/8810699  
E-mail: alexanian@idroconsult.it

**CIS S.r.l.**  
**VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)**

**VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI**  
**MESE: AGOSTO 2006**

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione		
								vecchio	nuovo	
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	20	157,5	151,0	1,243	1,243	
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	40	485,8	435,0	1,045	1,167	
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	75	158,7	159,0	1,315	1,315	
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	25	72,4	72,8	0,954	0,954	
HF	077591	SIAD	27-dic-06	18881 (2005/13535)	130	18,2	0,0	0,874	0,874	
THC	45422	SIAD	24-mar-08	6992 (2005/3045)	140	21,0	20,4	0,700	0,700	
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	80	10,0%	9,8%	1,000	1,000	
O2	riferimento aria esterna							20,7%	1,000	1,000

Data verifica  
30/08/2006

Dott. Arthur Alexanian



**Dott. Arthur Alexanian**  
**Chimico Industriale**  
 Studio Via degli Olmi, 43  
 50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155  
 Fax: 055/8810699  
 E-mail: alexanian@idroconsult.it

**CIS s.r.l.**

**VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)**


**VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI**  
**MESE: SETTEMBRE 2006**

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	15	157,5	155,2	1,243	1,243
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	40	485,8	487,0	1,167	1,167
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	70	158,7	152,6	1,315	1,315
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	25	72,4	70,8	0,954	0,954
HF	077591	SIAD	27-dic-06	18881 (2005/13535)	120	18,2	0*	0,874	0,874
THC	45422	SIAD	24-mar-08	6991 (2005/3044)	135	21,0	20,8	0,700	0,700
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	75	10,0%	9,8%	0,956	0,956
O2	riferimento aria esterna								

\* : Risposta non attendibile

Data verifica  
 18/09/2006

**Dott. Arthur Alexanian**



**Dott. Arthur Alexanian**  
**Chimico Industriale**  
 Studio Via degli Olmi, 43  
 50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155  
 Fax: 055/8810699  
 E-mail: alexanian@idroconsult.it

**CIS s.r.l.**  
**VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)**


**VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI**  
**MESE: OTTOBRE 2006**

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	10	157,5	150,2	1,243	1,243
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	40	485,8	471,0	1,167	1,167
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	70	158,7	157,2	1,315	1,315
HCl	51168	SIAD	24-ago-07	14168 (2006/10711)	120	64,4	46,5	0,954	1,321
HF	13692	SIAD	05-set-07	14171 (2006/10714)	105	20,3	0*	0,874	0,874
THC	96131	SIAD	22-ago-08	14170 (2006/10713)	145	31,7	33,5	0,700	0,662
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	70	10,0%	9,7%	0,956	0,956
O2	riferimento aria esterna					21,0%	20,7%	0,956	0,956

\* : Risposta non attendibile

Data verifica  
 30/10/2006

Dott. Arthur Alexanian





## RAPPORTO DI TARATURA ANALIZZATORE MIR 9000

Cliente: CIS PISTOIA MONCALE

Analizzatore: modello MIR 9000 LCD versione LCD s.n. 1050

Inquinante	Valore Bombola	Valore letto	K vecchio	Calibrazione Si / No	K nuovo
Bombola 111362 CO 29,6 PPM	37,0 mg/m <sup>3</sup>	36,9 mg/m <sup>3</sup>	1,243	SI	1,245
Bombola 051473 O <sub>2</sub> 10,02%	10,02 %	10,0 %	0,985	NO	—
Bombola 115968 NOx 49,7 PPM	102 mg/m <sup>3</sup>	104 mg/m <sup>3</sup>	1,167	NO	—
Bombola 121549 SO <sub>2</sub> 44,4 PPM	158,73 mg/m <sup>3</sup>	156,77 mg/m <sup>3</sup>	1,315	SI	1,336
Bombola 096171 HCT 14,8 PPM	31,52 mg/m <sup>3</sup>	28,24 mg/m <sup>3</sup>	0,862	SI	0,962
Bombola 051168 HCE 40,1 PPM	64,96 mg/m <sup>3</sup>	66,2 mg/m <sup>3</sup>	1,240	SI	1,216
Bombola 0777591 HF 20,4 PPM	18,21 mg/m <sup>3</sup>	18,24 mg/m <sup>3</sup>	0,874	NO	—

TARATURA EFFETTUATA DALLE ORE 17,00 ALE ORE 18,00 (SOLO STRUMENTO HCS&H) DEL GIORNO 14/11/2006 E DALLE ORE 9,00 ALE ORE 12,00 DEL GIORNO 15/11/2006 (MIR+HCS&H)

Data 15/11/2006

Firma operatore

*Aleandro Nelli*

**Dott. Arthur Alexanian**  
**Chimico Industriale**  
 Studio Via degli Olmi, 43  
 50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155  
 Fax: 055/8810699  
 E-mail: alexanian@idroconsult.it

**CIS s.r.l.**

**VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)**

**VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI**  
**MESE: DICEMBRE 2006**


Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione		
								vecchio	nuovo	
CO	111362	SIAD	23-mar-07	6985 (2005/3038)	100	33,6	32,2	1,243	1,243	
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	40	485,9	412,1	1,167	1,376	
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	70	158,7	156,3	1,336	1,336	
HCl	051168	SIAD	24-ago-07	14168 (2006/10711)	50	65,0	63,1	1,216	1,216	
HF	013692	SIAD	05-set-07	14171 (2006/10714)	90	19,4	0*	0,874	0,874	
THC	096131	SIAD	22-ago-08	14170 (2006/10713)	110	31,5	30,9	0,852	0,852	
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	70	10,0%	9,9%	1,000	1,000	
O2	Riferimento aria esterna							20,8%	1,000	1,000

\*: Risposta non attendibile

Data verifica  
 19/12/2006

**Dott. Arthur Alexanian**

.....



Allegato 2

Tabelle di rispetto dei limiti ( orario e giornaliero )

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GENNAIO 2006**

**GIORNO**                      **01/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **02/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **03/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	



**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GENNAIO 2006**

**GIORNO**                      **04/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **05/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **06/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **07/01/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GENNAIO 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **08/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **09/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **10/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
-------------	------------------------------	-----------------------------------	------

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GENNAIO 2006**

HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 11/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 12/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 13/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GENNAIO 2006**

POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **14/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **15/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **16/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

<b>MESE DI GENNAIO 2006</b>			
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **17/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **18/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **19/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 19,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GENNAIO 2006**

COT	SI	SI	
-----	----	----	--

**GIORNO**                      **20/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **21/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 03,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **22/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 16,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GENNAIO 2006**

**GIORNO**                      **23/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **24/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **25/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **26/01/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GENNAIO 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **27/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **28/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **29/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
-------------	------------------------	-----------------------------	------



**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GENNAIO 2006**

HCI	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **30/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **31/01/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

# C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

## MESE DI FEBBRAIO 2006

**GIORNO**                      **01/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **02/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **03/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI FEBBRAIO 2006**

**GIORNO**                      **04/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **05/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **06/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 17,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **07/02/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI FEBBRAIO 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **08/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **09/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **10/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI FEBBRAIO 2006**

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 11/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 12/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 13/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI FEBBRAIO 2006**

POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 14/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 15/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 16/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI FEBBRAIO 2006**

HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 17/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 18/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 19/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI FEBBRAIO 2006**

COT	SI	SI	
-----	----	----	--

**GIORNO**                      **20/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **21/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **22/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	



**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI FEBBRAIO 2006**

**GIORNO**                      **23/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 17,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **24/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 22,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **25/02/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **26/02/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI FEBBRAIO 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 27/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 28/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 09,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

# C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

## MESE DI MARZO 2006

**GIORNO**                      **01/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **02/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 20,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **03/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MARZO 2006**

**GIORNO**                      **04/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **05/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **06/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **07/03/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MARZO 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **08/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **09/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **10/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
-------------	------------------------------	-----------------------------------	------

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MARZO 2006**

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **11/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **12/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **13/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MARZO 2006**

POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **14/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **15/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 18,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **16/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 21,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MARZO 2006**

HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **17/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **18/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **19/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	



**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MARZO 2006**

COT	SI	SI	
-----	----	----	--

**GIORNO** 20/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 21/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 22/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MARZO 2006**

**GIORNO**                      **23/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **24/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **25/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **26/03/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MARZO 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 27/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 28/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 29/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
-------------	------------------------------	-----------------------------------	------

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MARZO 2006**

MESE DI MARZO 2006			
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **30/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **31/03/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI APRILE 2006**

**GIORNO**                      **01/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **02/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **03/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI APRILE 2006**

**GIORNO**                      **04/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **05/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **06/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **07/04/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI APRILE 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **08/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 15,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **09/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **10/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
-------------	------------------------------	-----------------------------------	------

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI APRILE 2006**

HCI	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 11/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 12/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 13/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	



**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI APRILE 2006**

POLVERI	SI	SI	linea 2 ferma
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **14/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 22,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **15/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **16/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI APRILE 2006**

COT	SI	SI	
-----	----	----	--

**GIORNO**                      **20/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **21/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **22/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI APRILE 2006**

**GIORNO**                      **23/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **24/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **25/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **26/04/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI APRILE 2006**

HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 17/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 18/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 19/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI APRILE 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 19,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **27/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 16,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **28/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **29/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI APRILE 2006**

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **30/04/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MAGGIO 2006**

**GIORNO**                      **01/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 13,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **02/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **03/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MAGGIO 2006**

**GIORNO**                      **04/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 06,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **05/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **06/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **07/05/2006**



**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MAGGIO 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **08/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **09/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **10/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
-------------	------------------------------	-----------------------------------	------

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MAGGIO 2006**

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **11/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **12/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **13/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MAGGIO 2006**

POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **14/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **15/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **16/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MAGGIO 2006**

HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **17/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **18/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	-	-	l'impianto è stato fermo dalle ore 01,30 alle ore 23,00
CO	-	-	
POLVERI	-	-	
NOX	-	-	
HF	-	-	
SO2	-	-	
COT	-	-	

**GIORNO**                      **19/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MAGGIO 2006**

COT	SI	SI	
-----	----	----	--

**GIORNO**                      **20/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **21/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **22/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MAGGIO 2006**

**GIORNO**                      **23/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **24/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 24,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **25/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 16,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **26/05/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MAGGIO 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 27/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 28/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 29/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI MAGGIO 2006**

HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **30/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **31/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 18,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	



**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GIUGNO 2006**

**GIORNO**                      **01/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 22,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **02/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **03/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GIUGNO 2006**

**GIORNO**                      **04/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **05/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **06/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **07/06/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GIUGNO 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                    **08/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                    **09/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                    **10/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
-------------	------------------------------	-----------------------------------	------

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GIUGNO 2006**

HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 11/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 12/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 13/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GIUGNO 2006**

POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **14/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **15/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **16/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GIUGNO 2006**

HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 17/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 18/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 19/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GIUGNO 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **27/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **28/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 10,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **29/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GIUGNO 2006**

COT	SI	SI	
-----	----	----	--

**GIORNO**                      **20/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **21/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **22/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	



**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI GIUGNO 2006**

**GIORNO**                      **23/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **24/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **25/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **26/06/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

<b>MESE DI GIUGNO 2006</b>			
HCl	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 21,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **30/06/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	



Srl

**CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI**  
Agliaia Montale Quarrato

**CIS s.r.l.**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di CIS s.p.a.

Capitale sociale € 2.028.800,00 int. versato  
Via W. Tobagi, 16 – 51037 Montale (PT)  
Telefono: 0573/4431 – Telefax: 0573/443232  
Codice Fiscale e Partita IVA: 01571730470  
Registro Imprese di Pistoia : 01571730470

Al Responsabile del Servizio Tributi

Oggetto: richiesta variazione contratto servizio illuminazione cimiteriale.

Il/la sottoscritto/a BARTOLOZZI ANDREA nato/a a NARNI il 20-10-1957 residente in NARNI, VIA DELLA LUNA 1 C.F.:BRTNDR57R20F844G

### CHIEDE

CHE il/i contratto/i per il servizio di illuminazione cimiteriale, relativo/i alla/e salma/e sottoindicate, attualmente intestato/i a FOSSI OSANNA, deceduto/a,

Servizio	Nominativo Defunto/i	Cimitero	Quadro-Sez.	Tomba
00014810	TORRACCHI LUISA	montale centro	MCOL10-	F. 2 - N. 114
00014811	FOSSI BRUNO	montale centro	MCOL10-	F. 2 - N. 113
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	

venga con decorrenza 07-09-2007 variato a se medesimo/a.

Distinti saluti.

Montale, li 07-09-2007

(( BARTOLOZZI ANDREA ))

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI LUGLIO 2006**

**GIORNO**                      **01/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **02/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **03/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI LUGLIO 2006**

**GIORNO**                      **04/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **05/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **06/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **07/07/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI LUGLIO 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **08/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **09/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **10/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
-------------	------------------------------	-----------------------------------	------

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI LUGLIO 2006**

HCl	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 06,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 11/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 12/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma ino alle ore 02,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 13/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI LUGLIO 2006**

POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 14/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 15/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 16/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	



**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI LUGLIO 2006**

HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 17/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 17,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 18/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 19/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 02,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI LUGLIO 2006**

COT	SI	SI	
-----	----	----	--

**GIORNO**                      **20/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **21/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **22/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI LUGLIO 2006**

**GIORNO**                      **23/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **24/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 11,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **25/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **26/07/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI LUGLIO 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 27/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 28/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 18,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 29/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
-------------	------------------------	-----------------------------	------

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI LUGLIO 2006**

HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **30/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **31/07/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI AGOSTO 2006**

**GIORNO**                      **01/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **02/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **03/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI AGOSTO 2006**

**GIORNO**                      **04/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **05/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **06/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **07/08/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI AGOSTO 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 13,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **08/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 19,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **09/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **10/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE



**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI AGOSTO 2006**

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **11/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 23,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **12/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 21,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **13/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI AGOSTO 2006**

POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 14/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 15/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 16/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

<b>MESE DI AGOSTO 2006</b>			
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **17/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **18/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **19/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI AGOSTO 2006**

COT	SI	SI	
-----	----	----	--

**GIORNO**                      **20/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **21/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **22/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI AGOSTO 2006**

**GIORNO**                      **23/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **24/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **25/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **26/08/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI AGOSTO 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **27/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **28/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **29/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI AGOSTO 2006**

HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **30/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **31/08/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI SETTEMBRE 2006**

**GIORNO**                      **01/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **02/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **03/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	



**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI SETTEMBRE 2006**

**GIORNO**                      **04/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	-	-	dalle ore 0,30 l'impianto è fermo
CO	-	-	
POLVERI	-	-	
NOX	-	-	
HF	-	-	
SO2	-	-	
COT	-	-	

**GIORNO**                      **05/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	-	-	impianto fermo
CO	-	-	
POLVERI	-	-	
NOX	-	-	
HF	-	-	
SO2	-	-	
COT	-	-	

**GIORNO**                      **06/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	-	-	impianto fermo
CO	-	-	
POLVERI	-	-	
NOX	-	-	
HF	-	-	
SO2	-	-	
COT	-	-	

**GIORNO**                      **07/09/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI SETTEMBRE 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	-	-	impianto fermo fino alle ore 23,00
CO	-	-	
POLVERI	-	-	
NOX	-	-	
HF	-	-	
SO2	-	-	
COT	-	-	

**GIORNO**                      **08/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **09/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **10/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI SETTEMBRE 2006**

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **11/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **12/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **13/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

<b>MESE DI SETTEMBRE 2006</b>			
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **14/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **15/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **16/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

<b>MESE DI SETTEMBRE 2006</b>			
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 17/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 18/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 19/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

<b>MESE DI SETTEMBRE 2006</b>			
<b>COT</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	

**GIORNO**                      **20/09/2006**

<b>INQUINANTE:</b>	<b>RISPETTO LIMITE ORARIO</b>	<b>RISPETTO LIMITE GIORNALIERO</b>	<b>NOTE</b>
<b>HCI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>CO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>POLVERI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>NOX</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>HF</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>SO2</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>COT</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	

**GIORNO**                      **21/09/2006**

<b>INQUINANTE:</b>	<b>RISPETTO LIMITE ORARIO</b>	<b>RISPETTO LIMITE GIORNALIERO</b>	<b>NOTE</b>
<b>HCI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>CO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>POLVERI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>NOX</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>HF</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>SO2</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>COT</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	

**GIORNO**                      **22/09/2006**

<b>INQUINANTE:</b>	<b>RISPETTO LIMITE ORARIO</b>	<b>RISPETTO LIMITE GIORNALIERO</b>	<b>NOTE</b>
<b>HCI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>CO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>POLVERI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>NOX</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>HF</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>SO2</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	
<b>COT</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI SETTEMBRE 2006**

**GIORNO** 23/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 24/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 25/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 26/09/2006

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI SETTEMBRE 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **27/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **28/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **29/09/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE



**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI SETTEMBRE 2006**

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 30/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI OTTOBRE 2006**

**GIORNO**                    **01/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                    **02/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                    **03/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI OTTOBRE 2006**

**GIORNO**                      **04/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **05/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **06/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **07/10/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI OTTOBRE 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **08/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **09/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma dalle 0,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **10/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI OTTOBRE 2006**

HCI	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 11/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 12/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 13/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI OTTOBRE 2006**

POLVERI	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 8,30
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **14/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **15/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **16/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI OTTOBRE 2006**

HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **17/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 20,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **18/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 23,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **19/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI OTTOBRE 2006**

COT	SI	SI	
-----	----	----	--

**GIORNO**                      **20/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **21/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **22/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	



**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI OTTOBRE 2006**

**GIORNO**                      **23/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 03,30 alle ore 13,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **24/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **25/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **26/10/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI OTTOBRE 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 27/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 28/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 29/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI OTTOBRE 2006**

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                    **30/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                    **31/10/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI NOVEMBRE 2006**

**GIORNO**                    **01/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                    **02/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                    **03/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI NOVEMBRE 2006**

**GIORNO**                      **04/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **05/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **06/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **07/11/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

<b>MESE DI NOVEMBRE 2006</b>			
INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **08/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **09/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **10/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI NOVEMBRE 2006**

HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **11/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **12/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 20,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **13/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

<b>MESE DI NOVEMBRE 2006</b>			
POLVERI	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 23,30
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **14/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **15/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 23,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **16/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 18,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	



**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI NOVEMBRE 2006**

HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 17/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 18/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO** 19/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI NOVEMBRE 2006**

COT	SI	SI	
-----	----	----	--

**GIORNO**                      **20/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **21/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **22/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI NOVEMBRE 2006**

**GIORNO**                      **23/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **24/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **25/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **26/11/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI NOVEMBRE 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **27/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **28/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **29/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

<b>MESE DI NOVEMBRE 2006</b>			
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **30/11/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI DICEMBRE 2006**

**GIORNO**                      **01/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **02/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **03/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI DICEMBRE 2006**

**GIORNO**                      **04/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **05/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **06/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **07/12/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI DICEMBRE 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 08/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 09/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO 10/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE



**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI DICEMBRE 2006**

HCI	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 20,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **11/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 22,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **12/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 12,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **13/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI DICEMBRE 2006**

POLVERI	SI	SI	linea 2 ferma
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **14/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 03,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **15/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **16/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI**

<b>MESE DI DICEMBRE 2006</b>			
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **17/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	-	-	l'impianto è fermo dalle ore 14,00
CO	-	-	
POLVERI	-	-	
NOX	-	-	
HF	-	-	
SO2	-	-	
COT	-	-	

**GIORNO**                      **18/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	-	-	impianto fermo
CO	-	-	
POLVERI	-	-	
NOX	-	-	
HF	-	-	
SO2	-	-	
COT	-	-	

**GIORNO**                      **19/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	l'impianto è fermo fino alle ore 01,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI DICEMBRE 2006**

COT	SI	SI	
-----	----	----	--

**GIORNO**                      **20/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **21/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **22/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI DICEMBRE 2006**

**GIORNO**                      **23/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **24/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **25/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **26/12/2006**

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI DICEMBRE 2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **27/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **28/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **29/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

**C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN  
CONTINUO DEI FUMI**

**MESE DI DICEMBRE 2006**

HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **30/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**GIORNO**                      **31/12/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

**Allegato 3**

Tabelle di indice di sponibilità dei dati per ogni parametro monitorato



CIS SRL - ANALIZZATORE FUMI - INDICE DISPONIBILITA' DEI DATI

ANALISI ANNUALE(su base oraria, ORA SOLARE)MONTALE Tenore O2 di riferimento:11% C.I.S. S.r.l. Data: 26/06/2007 15.41.1

MONTALE (RIEPILOGO DEL 2006)

MESE	HCL[mg/Nm3]	CO[mg/Nm3]	POLV[mg/Nm3]	NOx[mg/Nm3]	HF[mg/Nm3]	SO2[mg/Nm3]	COT[mg/Nm3]	O2[%]
gennaio	-	-	-	-	-	-	-	-
febbraio	-	-	-	-	-	-	-	-
marzo	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}
aprile	{99,8%}	{99,7%}	{99,8%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}
maggio	{99,8%}	{100%}	{99,8%}	{99,7%}	{99,8%}	{99,8%}	{100%}	{99,8%}
giugno	{99,5%}	{99,6%}	{99,6%}	{99,5%}	{99,6%}	{99,6%}	{99,6%}	{99,6%}
luglio	{99,5%}	{99,5%}	{99,5%}	{99,5%}	{99,5%}	{99,5%}	{99,5%}	{99,5%}
agosto	{99,9%}	{99,9%}	{99,9%}	{99,9%}	{99,9%}	{99,9%}	{99,8%}	{99,9%}
settembre	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}
ottobre	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}
novembre	{99,8%}	{99,5%}	{99,8%}	{99,8%}	{99,8%}	{99,8%}	{99,7%}	{99,8%}
dicembre	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}

CIS srl - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - SISTEMA DI ANALISI FUMI IN CONTINUO

**INDICE DISPONIBILITA' MENSILE: HCI**

MESE	N° ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO (Onf.)	INDICE DI DISPONIBILITA' MENSILE DELLE MEDIE ORARIE PER L'INQUINANTE HCI (Id.) %
GENNAIO	744	-
FEBBRAIO	672	-
MARZO	744	99,7
APRILE	720	99,8
MAGGIO	724	99,8
GIUGNO	720	99,5
LUGLIO	744	99,5
AGOSTO	744	99,9
SETTEMBRE	647	99,7
OTTOBRE	744	99,7
NOVEMBRE	720	99,8
DICEMBRE	709	99,7

CIS srl - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - SISTEMA DI ANALISI FUMI IN CONTINUO

**INDICE DISPONIBILITA' MENSILE: CO**

MESE	N° ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO (Onf)	INDICE DI DISPONIBILITA' MENSILE DELLE MEDIE ORARIE PER L'INQUINANTE CO (Id) %
GENNAIO	744	-
FEBBRAIO	672	-
MARZO	744	99,7
APRILE	720	99,7
MAGGIO	724	100,0
GIUGNO	720	99,6
LUGLIO	744	99,5
AGOSTO	744	99,9
SETTEMBRE	647	99,7
OTTOBRE	744	99,7
NOVEMBRE	720	99,5
DICEMBRE	709	99,7

CIS srl - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - SISTEMA DI ANALISI FUMI IN CONTINUO

**INDICE DISPONIBILITA' MENSILE: POLVERI**

MESE	N° ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ( Onf )	INDICE DI DISPONIBILITA' MENSILE DELLE MEDIE ORARIE PER L'INQUINANTE: POLVERI ( Id ) %
GENNAIO	744	-
FEBBRAIO	672	-
MARZO	744	99,7
APRILE	720	99,8
MAGGIO	724	99,8
GIUGNO	720	99,6
LUGLIO	744	99,5
AGOSTO	744	99,9
SETTEMBRE	647	99,7
OTTOBRE	744	99,7
NOVEMBRE	720	99,8
DICEMBRE	709	99,7

CIS srl - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - SISTEMA DI ANALISI FUMI IN CONTINUO

**INDICE DISPONIBILITA' MENSILE: NOX**

MESE	N° ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ( Onf )	INDICE DI DISPONIBILITA' MENSILE DELLE MEDIE ORARIE PER L'INQUINANTE: NOX ( Id. ) %
GENNAIO	744	-
FEBBRAIO	672	-
MARZO	744	99,7
APRILE	720	99,7
MAGGIO	724	99,7
GIUGNO	720	99,5
LUGLIO	744	99,5
AGOSTO	744	99,9
SETTEMBRE	647	99,7
OTTOBRE	744	99,7
NOVEMBRE	720	99,8
DICEMBRE	709	99,7

CIS srl - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - SISTEMA DI ANALISI FUMI IN CONTINUO

**INDICE DISPONIBILITA' MENSILE: HF**

MESE	N° ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO (Onf)	INDICE DI DISPONIBILITA' MENSILE DELLE MEDIE ORARIE PER L'INQUINANTE HF (Id) %
GENNAIO	744	-
FEBBRAIO	672	-
MARZO	744	99,7
APRILE	720	99,7
MAGGIO	724	99,8
GIUGNO	720	99,6
LUGLIO	744	99,5
AGOSTO	744	99,9
SETTEMBRE	647	99,7
OTTOBRE	744	99,7
NOVEMBRE	720	99,8
DICEMBRE	709	99,7

CIS srl - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - SISTEMA DI ANALISI FUMI IN CONTINUO

**INDICE DISPONIBILITA' MENSILE: SO2**

MESE	N° ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO (Onf)	INDICE DI DISPONIBILITA' MENSILE DELLE MEDIE ORARIE PER L'INQUINANTE: SO2 (Id) %
GENNAIO	744	-
FEBBRAIO	672	-
MARZO	744	99,7
APRILE	720	99,7
MAGGIO	724	99,8
GIUGNO	720	99,6
LUGLIO	744	99,5
AGOSTO	744	99,9
SETTEMBRE	647	99,7
OTTOBRE	744	99,7
NOVEMBRE	720	99,8
DICEMBRE	709	99,7

CIS srl - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - SISTEMA DI ANALISI FUMI IN CONTINUO

**INDICE DISPONIBILITA' MENSILE: COT**

MESE	N° ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO (Onf)	INDICE DI DISPONIBILITA' MENSILE DELLE MEDIE ORARIE PER L'INQUINANTE: COT (Id), %
GENNAIO	744	-
FEBBRAIO	672	-
MARZO	744	99,7
APRILE	720	99,7
MAGGIO	724	100,0
GIUGNO	720	99,6
LUGLIO	744	99,5
AGOSTO	744	99,8
SETTEMBRE	647	99,7
OTTOBRE	744	99,7
NOVEMBRE	720	99,7
DICEMBRE	709	99,7



Allegato 4

Copia registro manutenzione impianto di abbattimento

ALLEGATO n. 5

Registro della manutenzione degli impianti di abbattimento

**DPR 24.05.1988, n. 203**

## **Registro della manutenzione degli impianti di abbattimento**

AZIENDA                      ragione sociale    CIS Spa

IMPIANTO

AUTORIZZATO              indirizzo              via w. Tobagi n. 16 – 51037 MONTALE (PT)

ATTI

AUTORIZZATORI  
ALLE EMISSIONI  
IN ATMOSFERA

tipo	data	numero	art. ex DPR 203/88
Ordinanza			

Pagina n. 1 di n. 40 pagine

## IMPIANTO

AUTORIZZATO Indirizzo: Via W. Toabgi, 16 - 51037 Montale (PT)

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
E1	FERMATA LINEA 2	PER MANUTENZIONE ORDINARIA	19.01.06 ore 19 <sup>00</sup>		
		DURANTE LA FERMATA È STATO CONTROLLATO E PULITO; FORNO: C.P.C.; CALDAIA; QUENCHER; SCAMBIATORE; ELETTROFILTRO; TORRE REAZIONE; FILTRO PANACHE; SISTEMA INIEZIONE BICARBONATO ECARBONATI; SONDA O <sub>2</sub>		21.01.06 ore 08 <sup>00</sup> su 32	
E1	FERMATA LINEA 1	PER MANUTENZIONE ORDINARIA + STRAORDINARIA	22.01.06 ore 16 <sup>00</sup>		
		DURANTE LA FERMATA È STATO CONTROLLATO E PULITO; FORNO; RACCORDO; C.P.C.; CALDAIA; SCAMBIATORE; ELETTROFILTRO; TORRE DI REAZIONE; FILTRO PANACHE; SISTEMA INIEZIONE BICARBONATO E CARBONATI; SONDA O <sub>2</sub> ; SOSTITUITO TERMOCOPPIO FORNO E C.P.C.; SOSTITUZIONE GRIGLIE FORNO; RIFACIMENTO DI PARTE DEL NAT. RETASTABO FORNO CIRCA 90cm PER L'INFERO CIRCONFERENZA E PARTE DELLA PREDA FURTO		06.02.06 ore 17 <sup>00</sup> su 36h	
E1	FERMATA LINEA 2	PER PROBLEMI DI TIRAGGIO INDEBOLIMENTO SURRISCALDABOLE (GENERATORE) CAUSA SOFFIATORE SFONDATO; PULIZIA SURRISCALDABOLE	23.02.06 ore 11 <sup>00</sup>		
		AVVIAMENTO		24.02.06 ore 22 <sup>00</sup> su 29	
E1	FERMATA LINEA 2	MANUTENZIONE ORDINARIA	28.02.06 ore 09 <sup>00</sup>		
		DURANTE LA FERMATA È STATO CONTROLLATO E PULITO; FORNO CON SOSTITUZIONE GRIGLIA; CONDOTTO; C.P.C.; CALDAIA; SCAMBIATORE; ELETTROFILTRO;			

IMPIANTO

AUTORIZZATO Indirizzo: Via W. Toabgi, 16 - 51037 Montale (PT)

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
E1	FERMATA LINEA 1	MANTENZIONE ORDINARIA	26.04.06 04.19.30		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E PULITO; FORNO: RICORDO' C.P.E.; CALDAIA; SCAMBIA TORE' ELETTRICO FICRO; TORRE' REDUZIONE; FILTRO A MANICHE; SISTEMA IMERZIONE BICARBONATA; ECARBONATTIVI; SONDIA O2 SOSTITUITO + TERMOCOPPIE FORNO E C.P.E.		27.04.06 04.16.00	04.20.5
E1	FERMATA LINEA 2	MANTENZIONE ORDINARIA + STRAORDINARIA	01.05.06 04.13.00		
		NEVA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E PULITO; FORNO: RICORDO' C.P.C.; QUENCHER; CALDAIA; SCAMBIA TORE; ELETTRICO FICRO; TORRE' REDUZIONE; FILTRO A MANICHE; SISTEMA IMERZIONE BICARBONATA; E CARBONATTIVI; SONDIA O2 SOSTITUITA; SOSTITUITO TERMO COPPIA FORNO E C.P.E.; SOSTITUITO RETRATTARIO OFFITO DEL CONDOTTO INGRESSO CALDAIA. ATTIVATO IL FORNO 3 NUOVA CONFIGURAZIONE (VEDI LETTERA PROVINCIA)		04.05.06 04.16.30	04.24.5
E1	FERMATA LINEA 1 e 2	PER PULCIA CONDENSATORE	08.05.06 04.01.30	16.05.06 04.21.00	04.21.00
				LINEA 1 in 1.1.fermata 19.30	
				LINEA 2 in 1.1.fermata 21.30	
E1	FERMATA LINEA 1	MANTENZIONE ORDINARIA	24.05.06 04.24.00		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E PULITO; FORNO PER ESPLOSIONE DI UNA BAMBOLA			

**IMPIANTO**

**AUTORIZZATO Indirizzo: Via W. Toabgi, 16 - 51037 Montale (PT)**

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
		TORRE REAZIONE; FILTRO A FIANCHE. SISTEMA INIEZIONE BICARBONATO E CARBONI ATTIVI; SONDA O <sub>2</sub> + TEROCOPPIE. SOSTITUITO TEROCOPPIA FORNO E C.P.C. DIVIDIMENTO	02.03.06 04.20.00 15.03.06 04.18.00	02.03.06 04.20.00 15.03.06 04.18.00	04 59
E 1	FERMATA LINEA 1	FERMATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA NEWB FERMA E STATO CONTROLLATO E AUIO; FORNO C.P.C.; CALDRIA; SCAMBIAIORE; ELETTRIFILTRO; TORRE REAZIONE; FILTRO A FIANCHE; SISTEMA INIEZIONE BICARBONATO E CARBONI ATTIVI; SONDA O <sub>2</sub> ; SOSTITUITO TEROCOPPIA FORNO E C.P.C. PARATURA STRUMENTAZIONE MIR9000	22.03.06 04.19.30 08.04.06 04.19.30	16.03.06 04.21.30 22.03.06 04.19.00	04 27,30 00 12
E 1	FERMATA LINEA 2	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DURANTE LA FERMA E STATO CONTROLLATO E PUNTO FORNO; RACCORDO C.P.C.; CALDRIA; SCAMBIAIORE ELETTRIFILTRO; TORRE REAZIONE; FILTRO BIANCHE; SISTEMA INIEZIONE CARBONI ATTIVI E BICARBONATO; SONDA O <sub>2</sub> ; SOSTITUZIONE TEROCOPPIA C.P.C.; E STATO RIATTIVATO IL FORNO N° 2 VECHA CONF. PER EFFETTUARE L'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO REFRATTARIO NELL FORNO 3 IL GIORNO 11.04.06 E STATO FATTO LA PARATURA DELO STRUMENTO MIR 9000 AVVIAMENTO DEL FURNO 2 VECHA CONF. IL	11.04.06 04.14.30	11.04.06 04.19.30 14.04.06 04.22.30	1 ora 04 127

**IMPIANTO**

**AUTORIZZATO Indirizzo: Via W. Toabgi, 16 – 51037 Montale (PT)**

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
		DI GPL DA AUTOTETTURA SCOPPIATA ALL'INTERNO DEL FORNO; CPC. CALDAIA. SCAMBIA TORE; ELETTRICO FILTRO TORRE DI REAZIONE. FILTRO A PANACHE INIEZIONE CARBONE ATTIVO E BICARBONATO; FONDO OI TERROCOPPIE			
E1	AMMUNITABILE MIR 9000	TARATURA RENDULE CON BORTOLE CAPNONE	25.05.06 09:15	25.05.06 11:30	02.17.30
E1	FERMA TO LINEA 2	MANUTENZIONE ORDINARIA	31.05.06 24:00		
		DURANTE LA FERMA E' STATO CONTRATTATO E PUNTO; FORNO; CPC; CALDAIA; QUEMME CON SOSTITUZIONE DI N. 2 COPPE; ELETTRICO FILTRO; SCAMBIA TORE DI REAZIONE; FILTRO A PANACHE; INIEZIONE IMIEZIONE BICARBONATO E CARBONI ATTIVI; SOSTITUZIONE TERROCOPPIE FORNO E FONDO O <sub>2</sub> ; SOSTITUZIONE VALVOLA A CILINDRINO DI CHIUSURA TRAMOGGIA DIABILIZZAZIONE RVV - ENVIAMENTO			
E1	AMMUNITABILE MIR 9000	TARATURA RENDULE CON BORTOLE CAPNONE	15.06.06 04:00	15.06.06 22:15	08.15.00
E1	FERMA TO LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA	28.06.06 24:00		
		DURANTE LA FERMA E' STATO CONTRATTATO E PUNTO; FORNO; CARBONO; CPC; CALDAIA; SCAMBIA TORE; ELETTRICO FILTRO; TORRE DI REAZIONE; FILTRO A PANACHE; INIEZIONE; BICARBONATI; FONDO OI TERROCOPPIE			
E1	AMMUNITABILE MIR 9000	TARATURA CON BORTOLE CAPNONE DA ENVIRONMENTAL	28.06.06 24:15	28.06.06 24:00	00.45.00

**IMPIANTO**

**AUTORIZZATO Indirizzo: Via W. Toabgi, 16 - 51037 Montale (PT)**

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
E1	ANALIZZ. NIP9000	TARATURA CON BOMBOLE CAMPIONE	29.06.06 ore 09.00	29.06.06 ore 09.30	1/2
E1	FERMATA LINEA 2	MANUTENZIONE ORDINARIA	10.07.06 ore 08.30		
		DURANTE LA FERMATA È STATO CONTROLLATO E			
		AJUTO: FORNO: C.P.C. CALDAIA; SCAMBIORE; QUENCHER; ELETTROFILTRO TORRE DI REAZIONE; FILTRO A DISCHI; SINTERA INIEZIONE BICARBONATO; CARBONI ATTIVI; SONDA O <sub>2</sub> ; IMBITUITO; TERMOCOPIA; FORNO E CPC.			
E1	FERMATA LINEA 2	PER CAUSA PERDITA ACQUA INGRESSO COLLETTORIO II. 07.06 ore 11.30		12.07.06 ore 08.00	01435
		INTERVENTO DI RIPARAZIONE SOSTITUENDO N° 2 GUARNICIONI - AVVIAMENTO			
E1	ANALIZ. HA 9000	TARATURA CON BOMBOLE CAMPIONE	19.07.06 ore 14.00	19.07.06 ore 16.00	ore 32,5
E1	FERMATA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA + SOSTITUZIONE TRUCATE FORNO	24.07.06 ore 11.00	19.07.06 ore 16.00	ore 2
		VENDE FERMATA È STATO CONTROLLATO E PULITO FORNO: C.P.C. CALDAIA; SCAMBIORE; ELETTROFILTRO; TORRE DI REAZIONE; FILTRO A DISCHI; SINTERA DI IMIEZIONE BICARBONATO E CARBONI ATTIVI; SONDA O <sub>2</sub> SOSTITUITO TERMO COPPIE FORNO E CPC. AVVIAMENTO			
E1	ANALIZZABILE NIP9000	TARATURA CON BOMBOLE CAMPIONE - 10RA CONSULT.	27.07.06 ore 10.00	27.07.06 ore 11.00	ore 1
E1	FERMATA LINEA 1	PER MATERIALE INGOMBRANTE DETALLINO NEL FORNO AVVIAMENTO	07.08.06 ore 13.30	08.08.06 ore 14.30	ore 30

Pagina n. 11 di n. 40 pagine AZIENDA **Ragione Sociale: CIS Spa**  
**IMPIANTO**  
**AUTORIZZATO Indirizzo: Via W. Toabgi, 16 - 51037 Montale (PT)**

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
E1	FERMENTA LINEA 2	PER PERDITA VAPORE SUL GENERATORE NEW FERMENTA È STATO CONTROLLATO E PULITO FORNO. CPC. CALDAIA; SCAMBIASTORE RIVENCHER; ELETTROFILTRO. TORRE DI REAZIONE. FILTRO A MANICHE. SISTEMA IMERONE BICARBONATO E CARBONI ATTIVI; SONDA O <sub>2</sub> E TERMOCOPPIE FORNO E CPC. , AVVIAMENTO	11.08.06 04.23.30		
E1	ASPIRATORE R19000	TARATURA CON SONDE CAMPIONE - IDROSCALD PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA: 04.09.06 04.30	30.08.06 11.30	12.08.06 04.21.30	04.00
E1	FERMENTA LINEA 102	NEW FERMENTA SONO STATI ESEGUITI I SEGUENTI INTERV.: LINEA 1. CONTROLLO E PULIZIO FORNO CON SOSTITUZIONE GRIGLIA; CONDOTTO. CPC. CALDAIA / SCAMBIASTORE ELETTROFILTRO. TORRE DI REAZIONE FILTRO A MANICHE SISTEMA DI IMERONE CARBONATTIVI E BICARBONATO SONDA O <sub>2</sub> E TERMOCOPPIE. LINEA 2. FORNO. CONDOTTO. CPC; CALDAIA; ALENCHER; SCAMBIASTORE. ELETTROFILTRO. TORRE DI REAZIONE; FILTRO A MANICHE. SISTEMA DI IMERONE CARBON ATTIVI E BICARBONATO. SONDA O <sub>2</sub> E TERMOCOPPIE. INOLTRE È STATO REVISIONATO IL TRASPORTATORE SCORIE ED ELEVATORE SCORIE CON SOSTITUZIONE PARTE DEI FONDI + GUIDE + MOTORI BIAZIO AN NELLE ELEVATORE + TRASPORTI. AVVIAMENTO IL	04.09.06 04.30	07.09.06 04.25.00	04.13.30



**IMPIANTO**

**AUTORIZZATO Indirizzo: Via W. Toabgi, 16 - 51037 Montale (PT)**

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
E-1	AMMUTATORE NIK900	TARATURA CON BOBBOLE CAPPIONE - IROCCANSU	18.09.06 04 16:30	18.09.06 04 17:00	04 1
E-1	FERMA LINEA 2	MANUTENZIONE ORDINARIA + STRAORDINARIA DURANTE LA FERMA E STATO CONTROLLATO E PULITO. FORNO CON SOSTITUZIONE TOTALE DELLA GRIGIA CONDOTTO. CPL CON RIPULIMENTO DI CIRCA 3 MQ. DI REFRATTARIO SUL TETTO DELLA CAMERA; QUENCHER; SPARATORE; CALDAIA; ELETTRO FILTRO; TORRE DI REAZIONE. FILTRO A TRAMICHE; SISTEMA IMERZIONE BIGARBONATO E CARBON'ATTIVI; SONDO O <sub>2</sub> ; SOSTITUITO TERZOCOPPE FORNO EC CPL; SOSTITUITO FONDI DEL TRASPORTATORE ALTERNATIVO COPPEO BARRE E PALE. AVVI ARZENTO	09.10.06 04 23:30		
E-1	FERMA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DURANTE LA FERMA E STATO CONTROLLATO E PULITO. FORNO, CONDOTTO, CPL, CALDAIA, ELETTRO FILTRO, SCAMBIORE; TORRE DI REAZIONE; FILTRO A TRAMICHE. SISTEMA IMERZIONE BIGARBONATO E CARBON'ATTIVI. SONDO O <sub>2</sub> SOSTITUITO TERZOCOPPE FORNO E' CPL. AVVI.	17.10.06 04 20:30		
E-1	FERMA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DURANTE LA FERMA E STATO CONTROLLATO E PULITO. FORNO, CONDOTTO, CPL, CALDAIA, ELETTRO FILTRO, SCAMBIORE; TORRE DI REAZIONE; FILTRO A TRAMICHE. SISTEMA IMERZIONE BIGARBONATO E CARBON'ATTIVI. SONDO O <sub>2</sub> SOSTITUITO TERZOCOPPE FORNO E' CPL. AVVI.	13.10.06 04 18:30		04 80
E-1	FERMA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DURANTE LA FERMA E STATO CONTROLLATO E PULITO. FORNO, CONDOTTO, CPL, CALDAIA, ELETTRO FILTRO, SCAMBIORE; TORRE DI REAZIONE; FILTRO A TRAMICHE. SISTEMA IMERZIONE BIGARBONATO E CARBON'ATTIVI. SONDO O <sub>2</sub> SOSTITUITO TERZOCOPPE FORNO E' CPL. AVVI.	18.10.06 04 23:30		04 27
E-1	FERMA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DURANTE LA FERMA E STATO CONTROLLATO E PULITO. FORNO, CONDOTTO, CPL, CALDAIA, ELETTRO FILTRO, SCAMBIORE; TORRE DI REAZIONE; FILTRO A TRAMICHE. SISTEMA IMERZIONE BIGARBONATO E CARBON'ATTIVI. SONDO O <sub>2</sub> SOSTITUITO TERZOCOPPE FORNO E' CPL. AVVI.	23.10.06 04 03:30		
E-1	FERMA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA DURANTE LA FERMA E STATO CONTROLLATO E PULITO. FORNO, CONDOTTO, CPL, CALDAIA, ELETTRO FILTRO, SCAMBIORE; TORRE DI REAZIONE; FILTRO A TRAMICHE. SISTEMA IMERZIONE BIGARBONATO E CARBON'ATTIVI. SONDO O <sub>2</sub> SOSTITUITO TERZOCOPPE FORNO E' CPL. AVVI.	23.10.06 04 13:30		04 10

IMPIANTO

AUTORIZZATO Indirizzo: Via W. Tobagi, 16 - 51037 Montale (PT)

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
E1	ANALIZZ. MICRO	TARATURA CON BOBBALE CAMPIONE - I DURE-CONVUL	30.10.06 04.16.00	30.10.06 04.13.30	2 ore
E1	FERMAIA LINEA 2	MANUTENZIONE ORDINARIA	12.11.06 04.20.00		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E			
		PUNTO: FORNO; CONDOTTO. C.P.C.; CALODIA; SUPRIMATORE			
		QUEMNER; ELETTROFILTRO; REDITORE; FILTRO A PANACHE;			
		SISTEMA IMERIONE BICARBONATO E CARBONI ATTIVI;			
		SONDA O <sub>2</sub> . SOSTITUITO TERZO COPPIO FORNO E ORE			
		IMERIONE VERE: A VVIA MENTO		13.11.06 04.23.30	04.27.30
E1	ANALIZZ. MICRO	TARATURA CON BOBBALE CAMPIONE - EMERKAMENTE.	15.11.06 04.19.00	15.11.06 04.19.30	04.13.00
E1	FERMAIA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA	15.11.06 04.23.00		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E			
		PUNTO: FORNO; C.P.C.; CALODIA; SUPRIMATORE;			
		ELETTROFILTRO; TORRE DI REAZIONE; FILTRO A PANACHE;			
		SISTEMA IMERIONE BICARBONATO E CARBONI ATTIVI;			
		SOSTITUZIONE TERZO COPPIO FORNO. SOSTITUZIONE			
		SONDA O <sub>2</sub> . A VVIA MENTO		16.11.06 04.18.00	04.18.18
E1	FERMAIA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA	10.12.06 04.20.30		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E PUNTO.			
		FORNO (CON SOSTITUZIONE PIGNONE; COMP. C.P.C.			
		CALODIA; SCARIFIATORE; ELETTROFILTRO; TORRE DI REAZIONE;			
		FILTRO A PANACHE; SINTESI IMERIONE BICARBONATO E			
		CARBONI ATTIVI/SONDA O <sub>2</sub> . SOSTITUITO TERZO COPPIO FORNO			
		E C.P.C. - A VVIA MENTO		11.12.06 04.22.00	04.25.30

IMPIANTO

AUTORIZZATO Indirizzo: Via W. Toabgi, 16 - 51037 Montale (PT)

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
E 1	FERMATA LINEA 2	MANUTENZIONE ORDINARIA	12.12.06 ore 12,30		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E PULITO: FORNO; CONDOTTO. C.P.C.; QUENCHER; TORRE DI RINFILTO; SOSTRIBIATORE; ELETTROFILTRO; TORRE DI REAZIONE; FILTRO A MADRAME;			
		SISTEMA DI INIEZIONE CARBONE ATTIVO E BISCARBONATO; FONDA OZ POMPATO TERMOCOPIA FORNO E CPC		14.12.06 ore 03,00	ore 38,30
E 1	FERMATA LINEA 1-2	LA FERMATA SI E' RESA NECESSARIA PERCHE' L'ENEL HA CHIESTO DI INTERRUPERE L'EROGAZIONE DI E.E. IL GIORNO 17.12.06 DALLE ORE 9,00 ALLE 14,00	17.12.06 ore 14,00	19.12.06 ore 14,00	LINEA 1
		L'IMPIANTO E' STATO SENZA ENERGIA ELETTRICA DALLE ORE 9,30 DUE ORE 14,00 DEL GIORNO 18.12.06 PER COLLEGARE IL QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE PER LA DITTA CADURNE S.R.L. LA QUALE ESEGUE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO.			
E 1	TARATURA MIL9000	IMPIANTO E' A REGIME		19.12.06 ore 01,00	LINEA 1 ore 35
E 1	FERMATA LINEA 1	TARATURA CON BORBOLE CAMPIONE - BROCONSULT	19.12.06 ore 14,30	19.12.06 ore 16,30	2 ore
		MANUTENZIONE ORDINARIA + STRORDINARIA	09.01.07 ore 18,30		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E PULITO; FORNO; CPC; CALDAIA; SOSTRIBIATORE; ELETTROFILTRO; TORRE DI REAZIONE; FILTRO A MADRAME			