Provincia di Pistoia

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi

P.zza della Resistenza 54 – 51100 Pistoia

VERBALE RIUNIONE DEL 09/05/2012

Oggetto: Ditta LADURNER IMPIANTI S.r.l. – Termovalorizzatore di Montale.
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Autorizzazione integrata ambientale..Ordinanza di Diffida n° 258 del 23/02/2012.

Il giorno 09/05/2012 alle ore 10.00, presso i locali del Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Pistoia, a seguito di convocazione di cui alla nota prot. n° 65602 del 04/05/2012, si sono riuniti i tecnici degli enti di seguito riportati:

Dott. For. G. A. Merendi	Provincia di Pistoia – Servizio Tutela dell'Ambiente
P.I. Luca Gentilini	Provincia di Pistoia – Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott. Claudio Coppi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;

E' presente per la ditta Ladurner S.r.l. il Geom. Filomena Pascarella.

Valutata la documentazione trasmessa dalla ditta con nota prot. n° 60926 del 24/04/2012 e dopo ampia discussione con il rappresentante della ditta risulta quanto segue:
1) Si prende atto che il silo di stoccaggio delle polveri e ceneri della caldaia risulta essere a circuito chiuso e quindi dallo stesso non si originano emissioni in atmosfera. Per quanto riguarda i sili di stoccaggio delle materie prime (bicarbonato e carbone attivo) si rileva che sono previsti sistemi di allarme solo per le anomalie derivanti da incrementi di pressione mentre, per quanto relativo ad eventuali anomale riduzioni di pressione è fatto riferimento al monitoraggio operato attraverso il sistema di supervisione DCS;
2) Si prende atto che la ditta ha provveduto a sostituire i canali di sfiato inserendo nuovi dispositivi di protezione dalle piogge;
3) Si prende atto dell'impegno a compilare con cadenza bisettimanale i registri relativi ai dati analitici rilevati nelle varie campagne di campionamento.

Per quanto riguarda i punti 1 e 2 la ditta dovrà fornire una dettagliata documentazione a sostegno di quanto affermato e dovrà dare conto della procedura di intervento in caso di accertamento della riduzione di pressione all'interno del silo; nel contempo Provincia e ARPAT si riservano di procedere ad eventuali sopralluoghi per confermare la rispondenza degli accorgimenti attuati con quanto richiesto.

Per quanto riguarda il punto 3 si approva la tempistica proposta

Il gruppo di lavoro ritiene pertanto di sospendere il giudizio sugli esiti della diffida assumendo impegno di concludere il procedimento entro il 30/05/2012.

Dott.For. G. A. Merendi _____

P.I. Luca Gentilini _____

Dott. Claudio Coppi _____

Provincia di Pistoia

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.

Riunione Tecnica del 09 maggio 2012
LADURNER S.r.l.

Nominativo	***Ente di appartenenza***	***Firma***
Dr. For. G. A. Merendi	Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.	
P.I. Luca Gentilini	Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi.	
Dr. Claudio Coppi	*ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia*	

Geom Filomena Pascarella	*LADURNER S.r.l.*	