

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

Dipartimento provinciale ARPAT di Pistoia

via Baroni, 18 - 51100 Pistoia tel. 055.32061 - fax 055.5305606 www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it p.iva 04686190481 □ originale

□ copia per conoscenza

□ minuta per archivio

□ unico originale agli atti

n. prot. 52181

cl. DP_PT.01.11.12/1.66

del 01.08.2011

a mezzo: (consegnata a mano)

PROVINCIA DI PISTOIA
Servizio Tutela dell'Ambiente
ENTRATA
IL OUGSI COM

Provincia di Pistoia Servizio Tutela dell'Ambiente Piazza della Resistenza, 54 51100 PISTOIA

Oggetto_: Inceneritore di rifiuti di Montale - Report mensile maggio 2011 - Osservazioni

In riferimento all'impianto in oggetto si segnala che l'esame del report relativo al mese di maggio 2011 ha mostrato alcune notazioni di non chiara comprensibilità e, per tale motivo, in data 27 luglio u.s., nell'ambito del sopralluogo già programmato per la verifica del SMCE, personale di questo Dipartimento ARPAT ha provveduto ad operare le conseguenti verifiche.

In particolare si era osservato che, in alcuni casi, viene registrata la mancanza di passaggio del carbone attivo e la notazione "impianto in stand-by".

Nel corso del sopradetto sopralluogo è stato chiarito che tale indicazione è riportata quando, come nel caso di accertata mancanza di carbone attivo, viene sospesa l'alimentazione di rifiuti al forno (che comunque completa la combustione di quelli fino ad allora immessi).

Rileviamo che questa condizione, ancorché inevitabile, può determinare una fuoriuscita di inquinanti che non risulta adeguatamente comunicata. Rileviamo altresì che il gestore non ha provveduto a dare informazione sulle cause dell'anomalia osservata né sulle azioni che ne hanno permesso il superamento

Ricordiamo allora che l'art. 16 del D.Lgs 133/2005 ammette che possano verificarsi condizioni anomale di funzionamento ma stabilisce per queste sia limiti di durata del singolo episodio, sia limiti complessivi nell'arco dell'anno.

Si ritiene pertanto opportuno invitare codesta Amministrazione a prescrivere al gestore una procedura di comunicazione degli eventi che permetta il controllo di quanto previsto dalla norma citata confermando la nostra disponibilità per ogni supporto tecnico da Voi ritenuto necessario.

PROVINCIA DI PISTOIA
PROTOCOLLO GENERALE DECENTRATO

- 1 AGO. 2011

N. 108 666 CAT. /6
CL. y-3

Il Responsabile del Dipartimento provinciale ARPAT-Pistoia

Dr. Claydid/Coppi

CERMET

SISTEMA
DI GESTIONE
CESTIONE
CESTIONE

Il Sistema di gestione ARPAT è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008 Registrazione n. 3198 - A

