Provincia di Pistoia

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente
P.zza della Resistenza 54 – 51100 Pistoia tel. 0573/372012, fax 0573/372024, e-mail l.gentilini@provincia.pistoia.it

Prot. n. 120237 Pistoia, 21 SET. 2007

VERBALE RIUNIONE DEL 20/09/2007

Oggetto: Ditta CIS S.r.l. – Termovalorizzatore di Montale.
Ordinanza n° 1407 del 19/07/2007 – Sospensione dell'autorizzazione alla gestione.
Programma degli interventi finalizzati alla verifica e al ripristino delle condizioni di funzionamento con particolare riferimento alle caratteristiche delle emissioni come previste dal D.Lgs. 133/2005.

Il giorno 20/09/2007 alle ore 10.30, presso i locali del Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Pistoia, a seguito di convocazione di cui alla nota prot. n° 118083 del 12/09/2007, si sono riuniti i tecnici degli enti di seguito riportati:

P.I. Luca Gentilini	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Cristina Capannoli	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott. Claudio Coppi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;
Dott.ssa Serena Perissi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;
Dott. Pietro Gabbrielli	Azienda USL n° 3 di Pistoia
Dott.ssa Wanda Wanderlingh	Azienda USL n° 3 di Pistoia
Dott. Michelangiolo Bolognini	Azienda USL n° 3 di Pistoia

Richiamato il precedente verbale della riunione del 22/08/2007, il suddetto Gruppo ha iniziato i lavori di esame e valutazione della documentazione integrativa trasmessa dal CIS S.r.l. acquisita agli atti della Provincia al protocollo n° 115145 del 10/09/2007.

Il Gruppo ha valutato la documentazione, ed in particolare la "Relazione tecnica di fine interventi" a firma del Dirigente Area Impianti Dott. Ing. Gabriele Marchiani, fino al punto 2.1 compreso, evidenziando la necessità di acquisire, in via preliminare, le seguenti precisazione e integrazioni:

1. Dovranno essere maggiormente dettagliate le modalità di campionamento del Carbone Attivo sia per quanto riguarada il carbone denominato "vecchio fornitore" che per quello

dnominato "nuovo fornitore", ivi comprese le modalità di gestione e di stoccaggio per il carbone attivo denominato "vecchio fornitore".

2. Dovranno essere illustrate in maniera formalmente e sostanzialmente corretta i risultati delle analisi. In particolare si evidenzia la necessità che il rapporto di prova sia direttamente correlato al campione prelevato ed esaminato. Inoltre viene evidenziato che alcuni rapporti di prova non risultano firmati.
3. In alternativa a quanto richiesto ai precedenti punti 1. e 2., la ditta potrà procedere con l'esecuzione di nuovi prelievi di campioni sui carboni attivi (nuovi e vecchi), in presenza degli organi di controllo. In tal caso, le conseguenti analisi sui campioni prelevati dovranno essere confrontabili e quindi riguardare gli stessi parametri, raccomandando di utilizzare a tale scopo un laboratorio di dimostrata esperienza e capacità.

Per tutto quanto riguarda la valutazione della restante parte della documentazione, il Gruppo si aggiorna a data da destinarsi e comunque successivamente all'acquisizione della documentazione sopra riportata.

Il Gruppo si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione integrativa dopo l'esame della restante parte del documento.

P.I. Luca Gentilini

Dott.ssa Cristina Capannoli

Dott. Claudio Coppi

Dott.ssa Serena Perissi

Dott. Pietro Gabbrielli

Dott.ssa Wanda Wanderlingh

Dott. Michelangiolo Bolognini