Provincia di Pistoia

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente
P.zza della Resistenza 54 – 51100 Pistoia tel. 0573/372012, fax 0573/372024, e-mail l.gentilini@provincia.pistoia.it

Prot. n. *Pistoia,*

PROVINCIA DI PISTOIA
PROTOCOLLO GENERALE
22. AGO. 2007
N. 108693 CAT. 16 CL. 2

VERBALE RIUNIONE DEL 22/08/2007

Oggetto: Ditta CIS S.r.l. – Termovalorizzatore di Montale.
Ordinanza n° 1407 del 19/07/2007 – Sospensione dell'autorizzazione alla gestione.
Programma degli interventi finalizzati alla verifica e al ripristino delle condizioni di funzionamento con particolare riferimento alle caratteristiche delle emissioni come previste dal D.Lgs. 133/2005.

Il giorno 22/08/2007 alle ore 10:30, presso i locali del Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Pistoia, a seguito di convocazione di cui alla nota prot. n° 108183 del 21/08/2007, si sono riuniti i tecnici degli enti di seguito riportati:

Dott. For. G. A. Merendi	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
P.I. Luca Gentilinii	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Cristina Capannoli	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott. Claudio Coppi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;
Dott.ssa Serena Perissi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;
Dott. Michelangiolo Bolognini	Azienda USL n° 3 di Pistoia

Il suddetto Gruppo si esprime relativamente a quanto disposto al punto 1) dell'Ordinanza n° 1407 del 19/07/2007 e alla valutazione di cui al quarto capoverso del verbale della riunione del 30/07/2007 convocata dal Vicepresidente della Provincia di Pistoia Giovanni Romiti, svoltasi presso i locali dell'Amministrazione Provinciale a cui hanno partecipato: i Sindaci dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale, il Direttore Generale della ASL n° 3 di Pistoia, il Direttore Provinciale dell'ARPAT di Pistoia, il Presidente del CIS e il Direttore dell'ATO n° 5.

Il Gruppo prende atto che la ditta CIS S.r.l. ha trasmesso la documentazione tecnica "Programma degli interventi finalizzati alla verifica e al ripristino delle condizioni di funzionamento con particolare riferimento alle caratteristiche delle emissioni come previste dal D.Lgs. 133/2005" e acquisita agli atti della Provincia di Pistoia con prot. n° 106527 del 13/08/2007.

Dall'esame della documentazione di cui sopra, il Gruppo, al fine di esprimere la valutazione richiesta nella riunione del 30/07/2007, pur prendendo atto di quanto riportato ai punti 1, 2 e 3, richiede che il CIS trasmetta la relazione dettagliata conseguente a tutti gli interventi effettuati, tesa a chiarire e definire le cause della disfunzione accaduta, come peraltro richiesto dalla Provincia con l'Ordinanza di sospensione dell'attività.

Il Gruppo evidenzia che tutta la documentazione che verrà allegata alla suddetta relazione dovrà essere prodotta e sottoscritta da tecnici e strutture di dimostrata esperienza e capacità. In particolare gli interventi manutentivi devono essere dettagliati nella relazione di collaudo.

Resta inteso che, in relazione alla sicurezza e igiene dei lavoratori, tutti il lavori di manutenzione dovranno essere eseguiti prevedendo idonee misure di sicurezza con uso degli appropriati DPI, tenendo conto della presenza di lavori in altezza e potenziali esposizioni a sostanze cancerogene.

Per tutto quanto sopra, il Gruppo intende precisare che quanto riportato ai punti 4 e 5 del documento presentato dal CIS, non può ad oggi essere oggetto di valutazione e si riserva di fornire al gruppo di lavoro istituzionale (riunitosi in prima riunione il 30/07/2007), le opportune valutazioni in seguito all'esame della documentazione integrativa richiesta.

Dott. For. G. A. Merendi

P.I. Luca Gentilinii

Dott.ssa Cristina Capannoli

Dott. Claudio Coppi

Dott.ssa Serena Perissi

Dott. Michelangiolo Bolognini