PROVINCIA DI PISTOIA
PROTOCOLLO GENERALE
18. LUG. 2007
N. 97026 CAT 16 CL 2
SV29
DR. MERENDI

ARPAT
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA
51100 PISTOIA via Baroni, 18
tel. 0573/992511 fax 0573/21751

Prot. n° 3786
Cl 01.11.12/1.19

Pistoia, 17 LUG. 2007

PROVINCIA DI PISTOIA
17. LUG. 2007
ENTRATA

Al Sindaco del Comune di Montale
via Gramsci, 19
MONTALE

All' Ufficio Ambiente
Dell'Amministrazione Provinciale
PISTOIA

Alla U.F. Igiene e Sanità Pubblica
Via Matteotti, 19
PISTOIA

Oggetto: Campionamenti alle emissioni in atmosfera del termovalorizzatore gestito dalla società C.I.S. S.p.a. ubicato in via W. Tobagi, 16 –Montale (PT). **Comunicazione superamento limiti emissivi del parametro diossine e furani (PCDD e PCDF).**

Per i provvedimenti relativi alle rispettive competenze, si comunica quanto segue:

In data 03/05/2007 questa Agenzia, tramite l'A.F. Microinquinanti del Dipartimento di Firenze, ha effettuato prelievi al camino dell'impianto di termovalorizzazione di Montale per la determinazione dei microinquanti organici.

Di seguito si riportano i risultati dei parametri diossine (PCDD + PCDF) e degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) eseguiti sui campioni prelevati nella suddetta data all'emissione dell'impianto di termovalorizzazione di Montale gestito dalla società CIS S.r.l.,

Parametro	**Unità di misura**	**Risultato**	**Incertezza**	**Limite in vigore dal 28.02. 2006 per gli inceneritori esistenti ng/Nm^3(Teq)**	**Limite in vigore dal 28.02. 2006 per gli inceneritori esistenti µg/Nm^3**
PCDD PCDF	ng I-TEQ//Nm^3	**0,647**	**0,167**	**0,1**	
IPA	µg//Nm^3	**0,0879**	**0,0242**		**10**

ARPAT

Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI PISTOIA
51100 PISTOIA via Baroni, 18
tel. 0573/992511 fax 0573/21751

Come si può rilevare, i valori dei risultati analitici hanno evidenziato il superamento dei limiti emissivi del parametro diossine e furani (PCDD + PCDF) stabiliti dal D.Lgs. 133/2005. Risultano invece rispettati i limiti emissivi degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA).

Si comunica che per tale violazione è stata inoltrata comunicazione notizia di reato alla competente A.G.

Da segnalare che i prelievi di cui sopra sono stati eseguiti in contraddittorio con i consulenti tecnici della Società che gestisce l'impianto.

La stessa società, pur non avendo ad oggi comunicato a questo Dipartimento i risultati ottenuti dal Laboratorio consulente, in data 12 luglio 2007 ha comunicato alla Provincia e ad ARPAT che, in data 6 giugno 2007, avevano rilevato anomalie nel funzionamento dell'impianto di abbattimento alle quali poteva essere attribuita una minore efficienza dell'impianto stesso. Non viene fatto alcun riferimento ad azioni intraprese per eliminare le cause ed è data comunicazione che in data 24 luglio p.v. è prevista l'effettuazione di una ulteriore campagna di rilevamenti da parte del Laboratorio di fiducia della Società.

Il Tecnico di Prevenzione Ambientale
Bruno Giovannetti

Il Responsabile
Del Dipartimento Provinciale
Dr. Claudio Coppi