☑ originale
☐ copia per conoscenza
☐ minuta per archivio
☐ unico originale agli atti

ARPAT
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

Dipartimento provinciale ARPAT di PISTOIA
via Baroni, 18 - 51100 Pistoia
tel. 0573.99251 - fax 0573.21751
p.iva 04686190481
www.arpat.toscana.it

n. prot. 73849 cl. DP_PT.01.11.12/1.62 del 13 OTT. 2010

a mezzo: fax (0573 372024)

16 8V0020
2

PROVINCIA DI PISTOIA
Protocollo Generale
14 OTT. 2010
N.0152546 CAT. 16 CL. 02

Provincia di Pistoia
Servizio Tutela Ambientale
Piazza della Resistenza, 54
51100 Pistoia

Oggetto: **Ditta LADURNER S.p.A. - Termovalorizzatore di Montale**
Modalità di utilizzo dei sistemi per il campionamento in continuo alle emissioni

In relazione alla vostra richiesta (prot.141500 del 27/09/2010), da cui prendiamo atto che l'azienda in oggetto dal 29/09/2010 ha avviato il processo di accensione della nuova linea 1,

considerando quanto indicato in Allegato B, capitolo 4, punto 4.1 al paragrafo "Altre prescrizioni" al punto 4 dell'Ordinanza n.2447 del 06/08/2010,

considerando che l'azienda in oggetto dispone attualmente di due sistemi di campionamento in continuo alle emissioni in atmosfera, del tipo AMESA, per il prelievo di campioni per la determinazione dei microinquinanti organici PCDD/PCDF,

considerando che l'impianto può lavorare utilizzando solo due linee di incenerimento contemporaneamente, di norma la linea 1 e la linea 3,

considerando quindi che la linea 2 risulta essere una linea di riserva da attivare nel caso in cui una delle due linee precedenti debba essere fermata per periodi di tempo prolungati,

si ritiene opportuno prescrivere al gestore dell'impianto quanto segue:

1. eseguire per le due linee in funzione, normalmente linea 1 e linea 3, campionamenti della durata di 15 giorni ciascuno, con raccolta mensile di 4 fiale, 2 per ogni linea;

2. qualora la linea 1 o la linea 3 dovessero essere spente per periodi tempo tali da rendere necessaria l'accensione della linea 2, il sistema di campionamento in contino alle emissioni della linea ferma sarà attivato sulla linea 2 al momento della sua accensione, per il completamento del periodo di campionamento di 15 giorni previsto al punto 1;

ARPAT
Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

3. nel caso in cui in un mese siano state in funzione sempre le stesse due linee, dovrà essere eseguito il controllo analitico con determinazione dei microinquinanti organici PCDD/PCDF di 2 delle 4 fiale campionate, una per ogni linea, seguendo lo schema riportato in tabella a titolo esemplificativo;

4. qualora sia stato necessario accendere la linea 2, per sostituire la linea per cui, dallo schema riportato in tabella, risulta programmata l'analisi della fiala relativa, verrà sottoposta ad analisi anche la fiala raccolta dalla linea 2. In questo caso la quindicina risulterà rappresentata dai risultati analitici di due fiale;

5. al fine di permettere ad ARPAT in qualsiasi momento di acquisire le fiale ancora installate nel sistema di campionamento, è opportuno che presso l'impianto siano sempre disponibili almeno due fiale di riserva per sostituire quelle prelevate per i controlli.

Tabella
Analisi fiale AMESA
in grigio sono indicate le fiale da sottoporre ad analisi.

Mese	Ottobre 2010		Novembre 2010		Dicembre 2010		Gennaio 2011		....*	
quindicina	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°
Linea 1/2										
Linea 3/2										

* e così per i mesi successivi ripetendo lo schema.

Le fiale che non saranno analizzate dovranno essere conservate secondo le modalità previste dall'atto autorizzativo, per rimanere a disposizione dell'Ente di Controllo.

Pistoia, 12/10/2010

Dr.ssa Serena Perissi
Responsabile U.O. Prevenzione
e Controlli Ambientali Integrati
Diparto Provinciale ARPAT - Pistoia

Dipartimento provinciale ARPAT di Pistoia
via Baroni, 18 - 51100 Pistoia
tel. 0573.99251, fax 0573.21751 - p.iva 04686190481
www.arpat.toscana.it