Provincia di Pistoia
Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente
P.zza della Resistenza 54 – 51100 Pistoia tel. 0573/372012, fax 0573/372024, e-mail l.gentilini@provincia.pistoia.it

Prot. n. *Pistoia,*

VERBALE RIUNIONE DEL 17/11/2009

Oggetto: Ditta LADURNER S.p.A. – Termovalorizzatore di Montale.
D.Lgs. 59/2005. Autorizzazione integrata ambientale. Ordinanza n° 1776 del 125/08/2009 Diffida. Modalità gestionale dell'impianto tale da ridurre al minimo il protrarsi nel tempo degli episodi che possono comportare il superamento dei limiti del monossido di carbonio.

Il giorno 17/11/2009 alle ore 10.00, presso i locali del Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Pistoia, a seguito di convocazione di cui alla nota prot. n° 167291 del 02/11/2009, si sono riuniti i tecnici degli enti di seguito riportati:

P.I. Luca Gentilini	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Cristina Capannoli	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott. Claudio Coppi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;
Dott.ssa Serena Perissi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;
Dott. Roberto Biagini	Azienda USL n° 3 di Pistoia
Dott. Michelangiolo Bolognini	Azienda USL n° 3 di Pistoia

I tecnici riuniti esaminata la documentazione presentata dalla Ditta LADURNER ed acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n° 166599 del 30/10/2009 ritengono sia esaustiva in quanto sono valutate le cause, le azione correttive attuate e le misure preventive che verranno messe in atto al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

I presenti ritengono che la procedura "Permesso di lavoro" debba avere la doppia valenza riguardo alla sicurezza dei lavoratori e al funzionamento dell'impianto.

A tal fine alla suddetta procedura si ritiene debbano essere aggiunti le seguenti frasi:

- 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE: "La procedura… a svolgere in modo sicuro e senza interazioni sul funzionamento dell'impianto…"
- Modello MS2302 – PERMESSO DI LAVORO: "INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LE INTERAZIONI CON L'IMPIANTO"

P.I. Luca Gentilini

Dott.ssa Cristina Capannoli

Dott. Claudio Coppi

Dott.ssa Serena Perissi

Dott. Roberto Biagini

Dott. Michelangiolo Bolognini