Provincia di Pistoia

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente
P.O. Igiene Ambientale
P.zza della Resistenza 54 – 51100 Pistoia tel. 0573/372012, fax 0573/372024, e-mail l.gentilini@provincia.pistoia.it

Prot. n. 120543 *Pistoia,* **12 AGO. 2009**

RACCOMANDATA A/R

LADURNER S.p.A.
c/o Termovalorizzatore di Montale
Via W. Tobagi
51037MONTALE

e, p.c. *ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia*
Via Baroni, 18
51100 PISTOIA

Oggetto: D.Lgs. 59/2005. Termovalorizzatore di Montale. Comunicazioni.

In riferimento alla Vs. nota rif. 90610 del 10/06/2009 riguardante la comunicazione di superamento dei limiti emissivi per il parametro monossido di carbonio, il Dipartimento Provinciale di Pistoia in data 17/06/2009 ha effettuato una verifica presso l'impianto rilevando la necessità che codesta ditta individui una modalità gestionale dell'impianto medesimo tale da ridurre al minimo il protrarsi nel tempo degli episodi che possono comportare il superamento dei limiti del CO sopra citato.

Stante quanto sopra siamo a richiedere la predisposizione di un documento tecnico che descriva in maniera dettagliata la modalità gestionale che si intende mettere in atto al fine di evitare il ripetersi di tali episodi.

La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata a questa Amministrazione e all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia entro e non oltre il 31/08/2009.

Distinti saluti

GL/

Il Responsabile
P.O. Igiene Ambientale
Luca Gentilini