Provincia di Pistoia

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente
P.zza della Resistenza 54 – 51100 Pistoia tel. 0573/372012, fax 0573/372024, e-mail l.gentilini@provincia.pistoia.it

Prot. n. *Pistoia,*

VERBALE RIUNIONE DEL 16/10/2009

Oggetto: Ditta LADURNER S.p.A. – Termovalorizzatore di Montale.
D.Lgs. 59/2005. Autorizzazione integrata ambientale. Ordinanza n° 1776 del 125/08/2009 Diffida. Modalità gestionale dell'impianto tale da ridurre al minimo il protrarsi nel tempo degli episodi che possono comportare il superamento dei limiti del monossido di carbonio.

Il giorno 16/10/2009 alle ore 10.00, presso i locali del Servizio Tutela dell'Ambiente della Provincia di Pistoia, a seguito di convocazione di cui alla nota prot. n° 146713 del 29/09/2009, si sono riuniti i tecnici degli enti di seguito riportati:

Dott. For. G.Ariberto Merendi	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
P.I. Luca Gentilini	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Cristina Capannoli	Provincia di Pistoia - Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott. Claudio Coppi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia;
Dott. Pietro Gabbrielli	Azienda USL n° 3 di Pistoia
Dott. Michelangiolo Bolognini	Azienda USL n° 3 di Pistoia

I tecnici riuniti esaminata la documentazione presentata dalla Ditta LADURNER ed acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n° 128856 del 31/08/2009 ritiene che la stessa non sia esaustiva sia riguardo alle cause che hanno provocato l'evento sia relativamente alla procedura presentata in quanto non pertinente.

I tecnici, tenuto conto anche che la ditta ha adottato un sistema di qualità, ritengono opportuno che per l'evento accaduto il 09/06/2009 sia formalmente aperta di procedura di non conformità con la relativa metodica di gestione: in particolare dovranno essere valutate le cause che hanno portato all'evento, le azione correttive attuate e le misure preventive che verranno messe in atto al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

Stante quanto sopra i tecnici torneranno a riunirsi successivamente all'acquisizione della documentazione integrativa.

Dott. For. G. Ariberto Merendi

P.I. Luca Gentilini

Dott.ssa Cristina Capannoli

Dott. Claudio Coppi

Dott. Pietro Gabbrielli

Dott. Michelangiolo Bolognini