CIS S.r.l.
Agliana Montale Quarrata

CIS S.r.l.
Società soggetta a direzione e coordinamento di CIS s.p.a.
Capitale sociale € 2.028.800,00 int. versato
Sede: Via W. Tobagi, 16 – 51037 Montale (Pistoia)
Telefono: 0573 4431 - Telefax: 0573 443231
Registro Imprese di Pistoia n. 01571730470
Codice fiscale: 01571730470
Partita IVA: 01571730470

16 8926
3 + Allegato

29 Giugno 2007

Prot.

PROVINCIA DI PISTOIA
PROTOCOLLO GENERALE
03. LUG. 2007
N. 90904 CAT. 6 CL. 3

Spett.le
Provincia di Pistoia
Servizio tutela dell'ambiente
P.za S. Leone, 1
50100 PISTOIA
Alla c.a. Luca Gentilini

Spett.le
A.R.P.A.T.
Dipartimento Provinciale di Pistoia
Via Baroni
50100 PISTOIA
Alla c.a. Dott. ssa Perissi

Oggetto: Impianto smaltimento rifiuti di Montale – Relazione relativa all'andamento impianto in riferimento al D.Lgs. 133/2005.

In riferimento al D.Lgs. 133/2005 alla presente si allega relazione relativa all'andamento dell' impianto nell'anno 2006.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE AREA IMPIANTI
Ing. Gabriele Marchiani

Dott. Arthur Alexanian
Chimico Industriale
Studio : Via degli Olmi, 43 - 50041 Calenzano (FI)
Domicilio fiscale : Via S. Pellico, 1 - 50121 Firenze

Tel 055/8811147 – 8811155
Fax. 055/8810699
E-mail: alexanian@idroconsult.it
COD. FISC. LXN RHR 42L15 Z110Y
P.IVA 01369990484

Firenze, 22/05/2007
Ns. Rif. R/sg/780

90904
03/07/2007

COMMITTENTE

CIS s.r.l.

VIA W. TOBAGI 16
51037 - MONTALE – PISTOIA

IMPIANTO DI
VIA W. TOBAGI 16 – MONTALE - PISTOIA

IMPIANTO DI INCENERIMENTO DI RIFIUTI

RELAZIONE ANNUALE RELATIVA AL FUNZIONAMENTO E SORVEGLIANZA DELL'IMPIANTO

VALIDAZIONE DEI DATI OTTENUTI DALLA STRUMENTAZIONE A MONITORAGGIO CONTINUO DI ALCUNI INQUINANTI IN EMISSIONE

ANNO 2006

Dott. Arthur Alexanian
Chimico Industriale

CIS s.r.l.
IMPIANTO DI INCENERIMENTO DI RIFIUTI – MONTALE (PT)

ANDAMENTO GENERALE DELL'IMPIANTO

Nella presente relazione sono riportati tutti gli elementi necessari per una valutazione globale dell'andamento dell'impianto sia sotto il profilo emissivo sia sotto il profilo impiantistico .
Nello specifico a riguardo delle emissioni vengono riportate :

1. tabelle di riepilogo giornaliero (relativamente ad ogni mese interessato) con indicazione dell'eventuale superamento dei limiti semiorari (orari) e giornalieri .
2. tabelle di indice di disponibilità dei dati per ogni inquinante (mensile)
3. tabelle di verifica della risposta strumentale dell'apparecchiatura di lettura in continuo (mensile)

1. La tabella di riepilogo viene redatta da professionista abilitato in seguito all'acquisizione di tutti i dati pervenuti, evidenziando quando uno o piu' inquinanti eccedono i limiti imposti oltre che apportare note generali sulle fermate dell'impianto .

2. Le tabelle degli indici di disponibilita' mensili delle medie orarie mensili divise per singolo inquinante . Tale indice di disponibilita' e' stato estrapolato facendo il rapporto percentuale tra il numero delle medie orarie valide registrate dal sistema di acquisizione di ogni singolo inquinante e le ore di normale funzionamento dell'impianto nel mese

3. La tabella riportata, riassume la verifica (mensile) delle letture della strumentazione in continuo effettuata durante la verifica della risposta strumentale con bombole aventi concentrazione nota (standard) per ogni parametro sottoposto a controllo in continuo.

Relativamente all'andamento dell'impianto sotto il profilo impiantistico vengono di seguito riportate :

4. tabelle di registro conduzione dell'impianto
   Nelle tabelle del registro dell'impianto sono annotate le date e le ore delle fermate e le relative operazioni di manutenzione .

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pistoia , obbliga l'azienda all'effettuazioni di manutenzioni ordinaria alle linee di abbattimento fumi .
Il periodo massimo di funzionamento tra una manutenzione e l'altra è di 50 gg.
Pertanto l'azienda effettua manutenzioni ordinarie ad ogni linea , come riportato nel registro della manutenzione degli impianti di abbattimento , mediamente 10 manuetenzioni ordinarie, dove vengono effettuati controlli e pulizie di tutte le parti costituenti la linea interessata .

Nello specifico anno 2006 le manutenzioni ordinarie sono state effettuate con inizio nei seguenti giorni :

Linea1	Linea 2
22/01/06	19/01/06
15/03/06	28/02/06
26/04/06	08/04/06
24/05/06	101/05/06
28/06/06	31/05/06
24/07/06	10/07/06
04/09/06	04/09/06
09/10/06	17/10/06
15/11/06	12/011/06
10/12/06	12/12/06

La fermata di una linea , per l'effettuazione della manutenzione ordinaria , non implica il fermo totale dell'impianto e pertanto l'analizzatore fumi continua a registrare i valori provenienti dall'altra linea in funzione.

A riguardo della disponibilità dei dati , mensilmente , come detto nel capitolo a riguardo delle emissioni , vengono effettuate delle verifiche della risposta strumentale dell'apparecchiatura di lettura in continuo ; generalmente la fermata di registrazione è di 2 ore circa; sul registro della manutenzione impianti viene riportato "*analizzatore mir 9000 --- taratura mensile* con bombole campione"

Sull'impianto inoltre sono state effettuate delle manutenzioni straordinaree per singola linea , che comunque non hanno precluso il funzionamento dell'impianto .
Di seguito vengono riportate le specifiche delle manutenzioni straordinaree :

Linea 1

Data	Ore di fermo	Descrizione generale dell'intervento
22/01/06	361	- Ripristino refrattario interno forno e presa fumi - Sostituzione griglia del forno
04/09/06	73	- ripristino trasportatore ed elevatore scorie

Linea 2

Data	Ore di fermo	Descrizione generale dell'intervento
08/04/06	127	- Ripristino refrattario interno forno
01/05/06	54	- Ripristino refrattario soffitto condotto ingresso caldaia
04/09/06	73	- ripristino trasportatore ed elevatore scorie
09/10/06	80	- sostituzione fondi trasportatore alternativo

Inoltre nell'anno specifico , sono state effettuate n. 3 fermate globali dell'impianto , e più precisamente nei seguenti periodi :

- dal 18/05/06 al 18/05/06 per pulizia condensatore del gruppo energetico
- dal 04/09/06 al 07/09/06 per ripristino trasportatore e elavatore scorie
- dal 17/12/06 al 19/12/06 per mancanza energia elettrica causa installazione quadro di cantiere per ristrutturazione impianto

Relativamente alle fermate linea o/e impianto e successivo avviamento , le ore riportate di fermo , sono intese:

- per la fermata il momento in cui la camera di postcombustione è al di sotto degli 850°C ed il combustore (forno) è in assenza di rifiuti ;
- per l'avviamento il momento in cui la temperatura di postcombustione è al di sopra degli 850°C e inizia l'alimentazione con i rifiuti all'interno del combustore (forno) .

VALIDAZIONE DEI DATI OTTENUTI DALLA STRUMENTAZIONE A MONITORAGGIO CONTINUO DI ALCUNI INQUINANTI IN EMISSIONE

Il presente lavoro, affronta la validazione dei dati ottenuti dalla lettura in continuo della strumentazione di proprieta' CIS delle concentrazioni degli inquinanti emessi dall'emissione derivante dall'inceneritore R.S.U. relativamente all'anno 2006.

Di seguito si riportano alcune note in riferimento al caso in esame.

Il sistema di misurazione in continuo deve assicurare un preciso indice di disponibilita' mensile delle medie orarie.
Qualora tale indice risulti inferiore ad un valore pari all'80%, l'esercente e' tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare la disponibilita' del sistema di misura, dandone comunicazione all'autorita' di controllo.
Nel caso in cui non siano disponibili misurazioni in continuo l'esercente e' tenuto (ove possibile) ad effettuare forme alternative di misura e controllo degli inquinanti alle emissioni basate su misure discontinue. L'esercente propone altresi' all'autorità di controllo, le procedure adottate per la stima alle emissioni.
Nel caso in cui per piu' di 48 ore viene a mancare la possibilita' di poter effettuare le misurazioni in continuo di uno o piu' parametri l'esercente deve avvertire tempestivamente gli organi di controllo.
I dati misurati con le modalita' di cui sopra concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite.

L'allegato della normativa mostra i criteri di valutazione dei risultati ottenuti con sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti di emissione fissati ai sensi del DPR 24 maggio n° 203.

I sistemi di rilevamento devono garantire per la misura di ogni singolo parametro elevati livelli di accuratezza e disponibilita' di dati.
La qualità dei dati deve essere garantita mediante procedure che documentino le modalita' degli interventi manutentivi programmati e delle operazioni di calibrazione e taratura. La misura in continuo dei parametri deve essere realizzata attraverso un sistema che espleta le seguenti funzioni:

- campionamento e analisi
- calibrazione
- acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati.

Si intende per calibrazione di un analizzatore la procedura di verifica dei segnali sullo zero e sullo span (80 % del fondo scala).

Il sistema di acquisizione e validazione dati deve provvedere automaticamente alla memorizzazione dei segnali validi e sulla base di procedure di verifica predefinite, a validare sia i valori elementari acquisiti sia i valori medi orari calcolati.
Le procedure di validazione adottate devono essere concordate con le autorità di controllo.
I valori medi orari archiviati devono essere sempre associati ad un indice di validità che permetta di escludere automaticamente i valori non validi o non significativi dalle elaborazioni successive (ad esempio avviamenti e fermate).

Per elaborazione dei dati si intende l'insieme delle procedure di calcolo che consentono di definire, partendo dai valori elementari acquisiti espressi in unità ingegneristiche di sistema, i valori medi orari espressi nelle unità di misura richieste e riferiti alle condizioni fisiche prescritte.

Le procedure da adottare periodicamente al fine di garantire elevati livelli di accuratezza qualita' e disponibilita' dei dati si dividono in:

- *Verifiche periodiche:*

  Per verifiche periodiche si intende il controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori, da effettuarsi con periodicità almeno annuale.

- *Tarature:*

  Per meglio comprendere il funzionamento delle modalità di taratura si riportano di seguito le definizioni dei diversi sistemi di misura di strumentazioni in continuo:

  - Sistemi di misura estrattivi: sono basati sull'estrazione del campione di gas dal flusso effluente.
  - Sistemi di misura non estrattivi (in situ): sono basati sulla misura eseguita direttamente su un volume definito di effluente all'interno del condotto.

  Per quanto riguarda gli analizzatori utilizzati nei sistemi di tipo estrattivo (e' il caso del sistema utilizzato dalla ditta CIS) la taratura coincide con le operazioni di calibrazione strumentale.
  La periodicità dipende dalle caratteristiche degli analizzatori e dalle condizioni ambientali di misura, può essere necessaria anche una calibrazione giornaliera.
  Per quanto riguarda gli analizzatori in situ, che forniscono una misura indiretta del valore della concentrazione, la taratura consiste nella determinazione in campo della curva di correlazione tra risposta strumentale ed i valori forniti da un secondo sistema manuale o automatico.

- *Verifiche in campo:*

Verifiche condotte dalle autorità di controllo, o effettuate dall'esercente sotto la loro supervisione, destinate all'accertamento della correttezza delle operazioni di misura.

- *Verifica di accuratezza:*

Verifica da effettuare almeno annualmente confrontando le misure rilevate dal sistema in esame con le misure rilevate nello stesso punto o nella stessa zona di campionamento da un altro sistema di misura assunto come riferimento. L'accordo tra i due sistemi si valuta effettuando almeno tre misure di confronto, tramite l'indice di accuratezza relativo (IAR).

Si ritiene che il sistema in esame abbia un sufficiente grado di accuratezza relativo se tale indice è superiore all'80%.

Elaborazioni, presentazione e valutazione dei risultati.

In funzione del tipo di impianto i limiti all'emissione sono riferiti alle concentrazioni mediate su periodi temporali differenti (medie giornaliere, medie mensili, medie mobili di 7 giorni ecc.).
Tali periodi temporali vengono definiti periodi di osservazione.

In relazione ad un determinato periodo di osservazione si intende per ore di normale funzionamento il numero delle ore di funzionamento del processo produttivo, con l'esclusione di periodi di avviamento ed arresto e dei periodi di guasto salvo ove non diversamente specificato dalle norme o in sede di autorizzazione.

Tutte le elaborazioni finalizzate al calcolo di valori medi da confrontare con i limiti di legge hanno il dato orario come base di partenza, salvo diversa disposizione. La media oraria si riferisce alla media aritmetica delle misure istantanee valide carnpionate nel corso dell'ora trascorsa.

I dati medi orari calcolati , sono utilizzabili al fine della verifica con i limiti imposti .

Il sistema di acquisizione e/o elaborazione dati deve essere pertanto in grado di discriminare automaticamente, in fase di calcolo delle medie per periodi di osservazione superiori all'ora, la validità o meno del dato orario in funzione dello stato dell'impianto.

Ai fini della presentazione dei risultati l'esercente è tenuto a conservare a disposizione dell'autorità preposta al controllo, per un periodo minimo di 5 anni, salvo diversa disposizione autorizzativa, i dati rilevati ed elaborati con appositi formati concordati con le autorità preposte al controllo.

Come riferimento dei valori limite, l'azienda CIS, effettuando smaltimento di rifiuti urbani , assimilati ad urbani , rifiuti ospedalieri trattati e rifiuti speciali non pericolosi) deve prendere il D.Lgs 133/05 .
Tale normativa prevede il rispetto dei valori limite in termine di valori medi orari, semiorari (30 min.) e giornalieri.

A L L E G A T I :

- tabelle di verifica di risposta strumentale dei parametri monitorati – controllo mensile
- tabelle di rispetto dei limiti (orario e giornaliero)
- tabelle di indice di sponibilità dei dati per ogni parametro monitorato
- copia del registro di manutenzione impianto i abbattimento

Allegato 1

Tabelle di verifica di risposta strumentale dei parametri monitorati
Controllo mensile

Dott. Arthur Alexanian
Chimico Industriale
Studio Via degli Olmi, 43
50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155
Fax: 055/8810699
E-mail: alexanian@idroconsult.it

CIS s.r.l.
VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)

VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI
MESE: GENNAIO 2006

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	70	157,5	159,7	1,346	1,346
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	70	485,8	591,0	1,209	1,209
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	80	158,7	155,3	1,293	1,293
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	165	72,4	105,0	1,374	0,947
HF	77591	SIAD	27-dic-06	18871 (2005/13535)		18,2	*	0,874	0,874
THC	78551	SIAD	22-mar-08	6991 (2005/3044)	80	31,3	27,9	0,584	0,584
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	100	10,0%	9,8%	1,000	1,000
O2	riferimento aria esterna					20,9%	20,9%	1,000	1,000

* bombola difettosa (vedi nota nella lettera allegata)

Data verifica
31/01/2006

Dott. Arthur Alexanian
.....

Prot. rif. R.273TAB del 27/02/2006

Dott. Arthur Alexanian
Chimico Industriale
Studio Via degli Olmi, 43
50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155
Fax: 055/8810699
E-mail: alexanian@idroconsult.it

CIS s.r.l.
VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)

VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI
MESE: FEBBRAIO 2006

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	65	157,5	157,3	1,346	1,346
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	55	485,8	487,0	1,209	1,209
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	80	158,7	160,4	1,293	1,293
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	140	72,4	71,0	0,947	0,947
HF							*	0,874	0,874
THC	78551	SIAD	22-mar-08	6991 (2005/3044)	65	31,3	30,5	0,584	0,584
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	95	10,0%	10,0%	1,000	1,000
O2	riferimento aria esterna					20,9%	20,9%	1,000	1,000

* bombola assente (vedi nota nella lettera allegata)

Data verifica
27/02/2006

Dott. Arthur Alexanian
.....

Prot. rif. R 580TAB del 14/04/2006

Dott. Arthur Alexanian
Chimico Industriale
Studio Via degli Olmi, 43
50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155
Fax: 055/8810699
E-mail: alexanian@idroconsult.it

CIS s.r.l.
VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)

VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI
MESE: MARZO 2006

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	65	157,5	159,7	1,346	1,346
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	55	485,8	499,0	1,209	1,209
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	75	158,7	160,0	1,293	1,293
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	115	72,4	68,8	0,947	0,947
HF							*	0,874	0,874
THC	78551	SIAD	22-mar-08	6991 (2005/3044)	65	31,3	30,9	0,584	0,584
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	90	10,0%	10,0%	1,000	1,000
O2	riferimento aria esterna					20,9%	21,2%	1,000	1,000

* bombola assente (vedi nota nella lettera allegata)

Data verifica
30/03/2006

Dott. Arthur Alexanian
.....

Prot. rif. R 926TAB del 14/04/2006

Dott. Arthur Alexanian
Chimico Industriale
Studio Via degli Olmi, 43
50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155
Fax: 055/8810699
E-mail: alexanian@idroconsult.it

CIS s.r.l.
VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)

VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI
MESE: APRILE 2006

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	60	157,5	157,6	1,346	1,346
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	50	485,8	481,0	1,209	1,209
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	75	158,7	160,3	1,293	1,293
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	100	72,4	68,9	0,947	0,947
HF							*	0,874	0,874
THC	78551	SIAD	22-mar-08	6991 (2005/3044)	60	31,3	30,8	0,584	0,584
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	85	10,0%	10,0%	1,000	1,000
O2	riferimento aria esterna					20,9%	21,5%	1,000	1,000

* bombola assente (vedi nota nella lettera allegata)

Data verifica
11/04/2006

Dott. Arthur Alexanian
.....

Prot. rif. R 927TAB del 28/04/2006

Dott. Arthur Alexanian
Chimico Industriale
Studio Via degli Olmi, 43
50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155
Fax: 055/8810699
E-mail: alexanian@idroconsult.it

CIS s.r.l.
VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)

VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI
MESE: MAGGIO 2006

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	60	157,5	159,7	1,346	1,346
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	50	485,8	513,0	1,209	1,130
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	75	158,7	153,4	1,293	1,293
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	85	72,4	70,6	0,947	0,947
HF							*	0,874	0,874
THC	78551	SIAD	22-mar-08	6991 (2005/3044)	60	31,3	29,8	0,584	0,584
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	85	10,0%	10,2%	1,000	1,000
O2	riferimento aria esterna					20,9%	20,7%	1,000	1,000

* bombola assente per riparazioni (vedi nota nella lettera allegata)

Data verifica
25/05/2006

Dott. Arthur Alexanian
.....

Prot. rif. R 929TAB del 15/06/06

Dott. Arthur Alexanian
Chimico Industriale
Studio Via degli Olmi, 43
50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155
Fax: 055/8810699
E-mail: alexanian@idroconsult.it

CIS s.r.l.
VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)

VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI
MESE: GIUGNO 2006

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	60	157,5	158,2	1,346	1,346
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	50	485,8	457,0	1,130	1,130
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	75	158,7	158,9	1,293	1,293
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	60	72,4	66,0	0,947	1,111
HF	077591	SIAD	27-dic-06	18881 (2005/13535)	150	18,2	0,0	0,874	0,874
THC	78551	SIAD	22-mar-08	6991 (2005/3044)	20	31,3	30,9	0,584	0,584
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	85	10,0%	10,3%	1,000	1,000
O2	riferimento aria esterna					20,9%	20,8%	1,000	1,000

Data verifica
15/06/2006

Dott. Arthur Alexanian
.....

Prot. rif. R 930TAB del 15/06/06

Dott. Arthur Alexanian
Chimico Industriale
Studio Via degli Olmi, 43
50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155
Fax: 055/8810699
E-mail: alexanian@idroconsult.it

CIS s.r.l.
VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)

VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI
MESE: LUGLIO 2006

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	20	157,5	149,6	1,243	1,243
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	50	485,8	478,4	1,045	1,045
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	75	158,7	160,7	1,315	1,315
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	30	72,4	78,9	1,040	0,954
HF	077591	SIAD	27-dic-06	18881 (2005/13535)	135	18,2	0,0	0,874	0,874
THC	45422	SIAD	24-mar-08	6992 (2005/3045)	145	21,0	20,0	0,700	0,700
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	80	10,0%	9,9%	1,000	1,000
O2	riferimento aria esterna					21,0%	20,9%	1,000	1,000

Data verifica
27/07/2006

Dott. Arthur Alexanian
.....

Prot. rif. R 1326TAB del 08/09/06

Dott. Arthur Alexanian
Chimico Industriale
Studio Via degli Olmi, 43
50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155
Fax: 055/8810699
E-mail: alexanian@idroconsult.it

CIS s.r.l.
VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)

VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI
MESE: AGOSTO 2006

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	20	157,5	151,0	1,243	1,243
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	40	485,8	435,0	1,045	1,167
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	75	158,7	159,0	1,315	1,315
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	25	72,4	72,8	0,954	0,954
HF	077591	SIAD	27-dic-06	18881 (2005/13535)	130	18,2	0,0	0,874	0,874
THC	45422	SIAD	24-mar-08	6992 (2005/3045)	140	21,0	20,4	0,700	0,700
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	80	10,0%	9,8%	1,000	1,000
O2	riferimento aria esterna					21,0%	20,7%	1,000	1,000

Data verifica
30/08/2006

Dott. Arthur Alexanian
.....

Prot. rif. R 1327TAB del 08/09/06

Dott. Arthur Alexanian
Chimico Industriale
Studio Via degli Olmi, 43
50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155
Fax: 055/8810699
E-mail: alexanian@idroconsult.it

CIS s.r.l.
VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)

VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI
MESE: SETTEMBRE 2006

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	15	157,5	155,2	1,243	1,243
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	40	485,8	487,0	1,167	1,167
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	70	158,7	152,6	1,315	1,315
HCl	15784	SIAD	13-dic-06	18879 (2005/13515)	25	72,4	70,8	0,954	0,954
HF	077591	SIAD	27-dic-06	18881 (2005/13535)	120	18,2	0*	0,874	0,874
THC	45422	SIAD	24-mar-08	6991 (2005/3044)	135	21,0	20,8	0,700	0,700
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	75	10,0%	9,8%	0,956	0,956
O2	riferimento aria esterna					21,0%	20,8%	0,956	0,956

* : Risposta non attendibile

Data verifica
18/09/2006

Dott. Arthur Alexanian
.....

Prot. rif. R 1674TAB del 09/11/2006

Dott. Arthur Alexanian
Chimico Industriale
Studio Via degli Olmi, 43
50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155
Fax: 055/8810699
E-mail: alexanian@idroconsult.it

CIS s.r.l.
VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)

VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI
MESE: OTTOBRE 2006

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	046569	SIAD	23-mar-07	6984 (2005/3037)	10	157,5	150,2	1,243	1,243
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	40	485,8	471,0	1,167	1,167
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	70	158,7	157,2	1,315	1,315
HCl	51168	SIAD	24-ago-07	14168 (2006/10711)	120	64,4	46,5	0,954	1,321
HF	13692	SIAD	05-set-07	14171 (2006/10714)	105	20,3	0*	0,874	0,874
THC	96131	SIAD	22-ago-08	14170 (2006/10713)	145	31,7	33,5	0,700	0,662
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	70	10,0%	9,7%	0,956	0,956
O2	riferimento aria esterna					21,0%	20,7%	0,956	0,956

* : Risposta non attendibile

Data verifica
30/10/2006

Dott. Arthur Alexanian
.....

Prot. rif. R 1675TAB del 09/11/2006

environnement italia s.p.a.

RAPPORTO DI TARATURA ANALIZZATORE MIR 9000

Cliente : CIS PISTOIA MONTALE

Analizzatore: modello MIR 9000 LCD **versione** LCD **s.n.** 1050

Inquinante	Valore Bombola	Valore letto	K vecchio	Calibrazione Si / No	K nuovo
BOMBOLA 111362 CO 29,6 ppm	37,0 mg/m³	36,9 mg/m³	1,243	SI	1,245
BOMBOLA 051473 O_2 10,02%	10,02 %	10,0 %	0,985	NO	/
BOMBOLA 115968 NOx 49,7 ppm	102 mg/m³	104 mg/m³	1,167	NO	/
BOMBOLA 121549 SO_2 44,4 ppm	158,73 mg/m³	156,77 mg/m³	1,315	SI	1,336
BOMBOLA 096171 HCT 14,8 ppm	31,52 mg/m³	28,24 mg/m³	0,862	SI	0,962
BOMBOLA 051168 HCl 40,1 ppm	64,96 mg/m³	66,2 mg/m³	1,240	SI	1,216
BOMBOLA 077759 HF 20,4 ppm	18,21 mg/m³	18,24 mg/m³	0,874	NO	/

TARATURA EFFETTUATA DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 18,00 (SOLO STRUMENTO HCS 4M) DEL GIORNO 14/11/2006 E DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 DEL GIORNO 15/11/2006 (MIR + HCS 4M)

Data 15/11/2006 **Firma operatore** [signature]

Dott. Arthur Alexanian
Chimico Industriale
Studio Via degli Olmi, 43
50041 Calenzano (FI)

Tel 055/8811147 - 8811155
Fax: 055/8810699
E-mail: alexanian@idroconsult.it

CIS s.r.l.
VIA W. TOBAGI 16 - 51037 MONTALE (PT)

VERIFICA RISPOSTA STRUMENTALE DEI PARAMETRI MONITORATI
MESE: DICEMBRE 2006.....

Parametro	lotto bombola standard	proprietà	scadenza	certificato di riferimento n°	press. bar	conc. standard mg/m3	risposta strumental. mg/m3	coefficiente K di calibrazione	
								vecchio	nuovo
CO	111362	SIAD	23-mar-07	6985 (2005/3038)	100	33,6	32,2	1,243	1,243
NOX (come NO2)	096212	SIAD	29-mar-08	6987 (2005/3040)	40	485,9	412,1	1,167	1,376
SO2	121549	SIAD	28-apr-07	6986 (2005/3039)	70	158,7	156,3	1,336	1,336
HCl	051168	SIAD	24-ago-07	14168 (2006/10711)	50	65,0	63,1	1,216	1,216
HF	013692	SIAD	05-set-07	14171 (2006/10714)	90	19,4	0*	0,874	0,874
THC	096131	SIAD	22-ago-08	14170 (2006/10713)	110	31,5	30,9	0,852	0,852
O2	051473	SIAD	24-mar-10	6993 (2005/3046)	70	10,0%	9,9%	1,000	1,000
O2	Riferimento aria esterna					21,0%	20,8%	1,000	1,000

*: Risposta non attendibile

Data verifica
19/12/2006

Dott. Arthur Alexanian
.....

Prot. rif. R.1942TAB del 29/12/2006

Allegato 2

Tabelle di rispetto dei limiti (orario e giornaliero)

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GENNAIO 2006

GIORNO	01/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	02/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	03/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GENNAIO 2006

GIORNO 04/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 05/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 06/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 07/01/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GENNAIO 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 08/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 09/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 10/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GENNAIO 2006

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	11/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	12/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	13/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GENNAIO 2006

POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	14/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	15/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	16/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GENNAIO 2006			
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	17/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	18/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	19/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 19,00
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GENNAIO 2006			
COT	SI	SI	

GIORNO	20/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	21/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 03,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	22/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 16,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GENNAIO 2006

GIORNO 23/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 24/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 25/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 26/01/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GENNAIO 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	27/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	28/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	29/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GENNAIO 2006

HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	30/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	31/01/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI FEBBRAIO 2006

GIORNO 01/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 02/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 03/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI FEBBRAIO 2006

GIORNO 04/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 05/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 06/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 17,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 07/02/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI FEBBRAIO 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 08/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 09/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 10/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI FEBBRAIO 2006

HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	11/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	12/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	13/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI FEBBRAIO 2006			
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	14/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	15/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	16/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI FEBBRAIO 2006			
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	17/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	18/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	19/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI FEBBRAIO 2006

COT	SI	SI	

GIORNO	20/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	21/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	22/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI FEBBRAIO 2006

GIORNO 23/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 17,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 24/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 22,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 25/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 26/02/2006

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI FEBBRAIO 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 27/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 28/02/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 09,00
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MARZO 2006

GIORNO	01/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	02/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 20,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	03/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MARZO 2006

GIORNO 04/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	**SI**	**SI**	
CO	**SI**	**SI**	
POLVERI	**SI**	**SI**	
NOX	**SI**	**SI**	
HF	**SI**	**SI**	
SO2	**SI**	**SI**	
COT	**SI**	**SI**	

GIORNO 05/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	**SI**	**SI**	
CO	**SI**	**SI**	
POLVERI	**SI**	**SI**	
NOX	**SI**	**SI**	
HF	**SI**	**SI**	
SO2	**SI**	**SI**	
COT	**SI**	**SI**	

GIORNO 06/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	**SI**	**SI**	
CO	**SI**	**SI**	
POLVERI	**SI**	**SI**	
NOX	**SI**	**SI**	
HF	**SI**	**SI**	
SO2	**SI**	**SI**	
COT	**SI**	**SI**	

GIORNO 07/03/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MARZO 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	08/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	09/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	10/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MARZO 2006

HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	11/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	12/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	13/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MARZO 2006			
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	14/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	15/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 18,00
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	16/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 21,30

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MARZO 2006

HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	17/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	18/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	19/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MARZO 2006

COT	SI	SI	

GIORNO	20/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	21/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	22/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MARZO 2006

GIORNO 23/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 24/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 25/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 26/03/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MARZO 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	27/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	28/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	29/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MARZO 2006

HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	30/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	31/03/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI APRILE 2006

GIORNO	01/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	02/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	03/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI APRILE 2006

GIORNO 04/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 05/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 06/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 07/04/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI APRILE 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 08/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 15,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 09/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 10/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI APRILE 2006

HCI	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	11/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	12/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	13/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI APRILE 2006			
POLVERI	SI	SI	linea 2 ferma
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	14/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 22,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	15/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	16/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI APRILE 2006

HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	17/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	18/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	19/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI APRILE 2006			
COT	SI	SI	

GIORNO	20/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	21/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	22/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI APRILE 2006

GIORNO 23/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 24/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 25/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 26/04/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI APRILE 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 19,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 27/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 16,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 28/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 29/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI APRILE 2006

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	30/04/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MAGGIO 2006

GIORNO 01/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	**SI**	**SI**	linea 2 ferma dalle ore 13,00
CO	**SI**	**SI**	
POLVERI	**SI**	**SI**	
NOX	**SI**	**SI**	
HF	**SI**	**SI**	
SO2	**SI**	**SI**	
COT	**SI**	**SI**	

GIORNO 02/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	**SI**	**SI**	linea 1 ferma
CO	**SI**	**SI**	
POLVERI	**SI**	**SI**	
NOX	**SI**	**SI**	
HF	**SI**	**SI**	
SO2	**SI**	**SI**	
COT	**SI**	**SI**	

GIORNO 03/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	**SI**	**SI**	linea 1 ferma
CO	**SI**	**SI**	
POLVERI	**SI**	**SI**	
NOX	**SI**	**SI**	
HF	**SI**	**SI**	
SO2	**SI**	**SI**	
COT	**SI**	**SI**	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MAGGIO 2006

GIORNO 04/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 06,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 05/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 06/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 07/05/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MAGGIO 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 08/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 09/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 10/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MAGGIO 2006

HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	11/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	12/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	13/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MAGGIO 2006			
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	14/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	15/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	16/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MAGGIO 2006			
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	17/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	18/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	-	-	l'impianto è stato fermo dalle ore 01,30 alle ore 23,00
CO	-	-	
POLVERI	-	-	
NOX	-	-	
HF	-	-	
SO2	-	-	
COT	-	-	

GIORNO	19/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MAGGIO 2006			
COT	SI	SI	

GIORNO	20/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	21/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	22/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MAGGIO 2006

GIORNO 23/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 24/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 24,00
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 25/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 16,30
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 26/05/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MAGGIO 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	**SI**	**SI**	
CO	**SI**	**SI**	
POLVERI	**SI**	**SI**	
NOX	**SI**	**SI**	
HF	**SI**	**SI**	
SO2	**SI**	**SI**	
COT	**SI**	**SI**	

GIORNO	**27/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	**SI**	**SI**	
CO	**SI**	**SI**	
POLVERI	**SI**	**SI**	
NOX	**SI**	**SI**	
HF	**SI**	**SI**	
SO2	**SI**	**SI**	
COT	**SI**	**SI**	

GIORNO	**28/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	**SI**	**SI**	
CO	**SI**	**SI**	
POLVERI	**SI**	**SI**	
NOX	**SI**	**SI**	
HF	**SI**	**SI**	
SO2	**SI**	**SI**	
COT	**SI**	**SI**	

GIORNO	**29/05/2006**

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI MAGGIO 2006

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	30/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	31/05/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 18,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GIUGNO 2006

GIORNO	01/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 22,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	02/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	03/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GIUGNO 2006

GIORNO 04/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 05/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 06/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 07/06/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GIUGNO 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 08/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 09/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 10/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GIUGNO 2006

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	11/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	12/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	13/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GIUGNO 2006			
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	14/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	15/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	16/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GIUGNO 2006			
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	17/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	18/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	19/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GIUGNO 2006

COT	SI	SI	

GIORNO	20/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	21/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	22/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GIUGNO 2006

GIORNO 23/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 24/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 25/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 26/06/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GIUGNO 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 27/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 28/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 10,30
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 29/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI GIUGNO 2006

HCl	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 21,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	30/06/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI LUGLIO 2006

GIORNO	01/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	02/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	03/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI LUGLIO 2006

GIORNO 04/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 05/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 06/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 07/07/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI LUGLIO 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 08/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 09/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 10/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI LUGLIO 2006

HCl	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 06,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	11/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	12/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma ino alle ore 02,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	13/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI LUGLIO 2006			
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	14/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	15/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	16/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI LUGLIO 2006			
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	17/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 17,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	18/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	19/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 02,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI LUGLIO 2006

COT	SI	SI	

GIORNO	20/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	21/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	22/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI LUGLIO 2006

GIORNO 23/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 24/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 11,00
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 25/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	linea 1 ferma
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 26/07/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI LUGLIO 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	27/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	28/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 18,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	29/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI LUGLIO 2006

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	30/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	31/07/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI AGOSTO 2006

GIORNO 01/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 02/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 03/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI AGOSTO 2006

GIORNO 04/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 05/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 06/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 07/08/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI AGOSTO 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 13,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 08/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 19,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 09/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 10/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI AGOSTO 2006

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 11/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 23,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 12/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 21,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 13/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI AGOSTO 2006			
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	14/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	15/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	16/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI AGOSTO 2006			
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	17/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	18/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	19/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI AGOSTO 2006

COT	SI	SI	

GIORNO	20/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	21/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	22/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI AGOSTO 2006

GIORNO	23/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	24/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	25/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	26/08/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI AGOSTO 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	27/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	28/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	29/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI AGOSTO 2006

HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	30/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	31/08/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI SETTEMBRE 2006

GIORNO	01/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	02/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	03/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI SETTEMBRE 2006

GIORNO 04/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	-	-	dalle ore 0,30 l'impianto è fermo
CO	-	-	
POLVERI	-	-	
NOX	-	-	
HF	-	-	
SO2	-	-	
COT	-	-	

GIORNO 05/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	-	-	impianto fermo
CO	-	-	
POLVERI	-	-	
NOX	-	-	
HF	-	-	
SO2	-	-	
COT	-	-	

GIORNO 06/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	-	-	impianto fermo
CO	-	-	
POLVERI	-	-	
NOX	-	-	
HF	-	-	
SO2	-	-	
COT	-	-	

GIORNO 07/09/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI SETTEMBRE 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	-	-	impianto fermo fino alle ore 23,00
CO	-	-	
POLVERI	-	-	
NOX	-	-	
HF	-	-	
SO2	-	-	
COT	-	-	

GIORNO	08/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	09/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	10/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI SETTEMBRE 2006

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	11/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	12/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	13/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI SETTEMBRE 2006			
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	14/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	15/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	16/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI SETTEMBRE 2006			
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	17/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	18/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	19/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI SETTEMBRE 2006			
COT	SI	SI	

GIORNO	20/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	21/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	22/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI SETTEMBRE 2006

GIORNO 23/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 24/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 25/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 26/09/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI SETTEMBRE 2006			
INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	27/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	28/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	29/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI SETTEMBRE 2006

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	30/09/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI OTTOBRE 2006

GIORNO	01/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	02/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	03/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI OTTOBRE 2006

GIORNO 04/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 05/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 06/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 07/10/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI OTTOBRE 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 08/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 09/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	linea 2 ferma dalle 0,30
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 10/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI OTTOBRE 2006

HCl	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	11/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	12/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	13/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI OTTOBRE 2006			
POLVERI	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 8,30
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	14/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	15/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	16/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI OTTOBRE 2006			
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	17/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 20,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	18/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 23,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	19/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI OTTOBRE 2006			
COT	SI	SI	

GIORNO	20/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	21/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	22/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI OTTOBRE 2006

GIORNO 23/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 03,30 alle ore 13,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 24/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 25/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 26/10/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI OTTOBRE 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	27/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	28/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	29/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI OTTOBRE 2006

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	30/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	31/10/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI NOVEMBRE 2006

GIORNO 01/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 02/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 03/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI NOVEMBRE 2006

GIORNO 04/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 05/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 06/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 07/11/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI NOVEMBRE 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 08/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 09/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 10/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI NOVEMBRE 2006

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	11/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	12/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 20,00
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	13/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI NOVEMBRE 2006			
POLVERI	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 23,30
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	14/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	15/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 23,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	16/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 18,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI NOVEMBRE 2006			
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	17/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	18/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	19/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI NOVEMBRE 2006			
COT	SI	SI	

GIORNO	20/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	21/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	22/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI NOVEMBRE 2006

GIORNO 23/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 24/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 25/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 26/11/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI NOVEMBRE 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 27/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 28/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 29/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI NOVEMBRE 2006

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	30/11/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI DICEMBRE 2006

GIORNO	01/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE SEMIORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	02/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	03/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI DICEMBRE 2006

GIORNO 04/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 05/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 06/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 07/12/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI DICEMBRE 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 08/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 09/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 10/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI DICEMBRE 2006

HCl	SI	SI	linea 1 ferma dalle ore 20,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	11/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 1 ferma fino alle ore 22,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	12/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma dalle ore 12,30
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	13/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI DICEMBRE 2006			
POLVERI	SI	SI	linea 2 ferma
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	14/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	linea 2 ferma fino alle ore 03,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	15/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	16/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI DICEMBRE 2006			
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	17/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	-	-	l'impianto è fermo dalle ore 14,00
CO	-	-	
POLVERI	-	-	
NOX	-	-	
HF	-	-	
SO2	-	-	
COT	-	-	

GIORNO	18/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	-	-	impianto fermo
CO	-	-	
POLVERI	-	-	
NOX	-	-	
HF	-	-	
SO2	-	-	
COT	-	-	

GIORNO	19/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCI	SI	SI	l'impianto è fermo fino alle ore 01,00
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI DICEMBRE 2006

COT	SI	SI	

GIORNO 20/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 21/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 22/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI DICEMBRE 2006

GIORNO 23/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 24/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 25/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 26/12/2006

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI DICEMBRE 2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 27/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 28/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO 29/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

C.I.S. - INCENERITORE RSU DI MONTALE (PT) - ANALIZZATORE IN CONTINUO DEI FUMI

MESE DI DICEMBRE 2006

HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	30/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

GIORNO	31/12/2006

INQUINANTE:	RISPETTO LIMITE ORARIO	RISPETTO LIMITE GIORNALIERO	NOTE
HCl	SI	SI	
CO	SI	SI	
POLVERI	SI	SI	
NOX	SI	SI	
HF	SI	SI	
SO2	SI	SI	
COT	SI	SI	

Prot. rif. R/780 del 22/05/07

Allegato 3

Tabelle di indice di sponibilità dei dati per ogni parametro monitorato

CIS SRL - ANALIZZATORE FUMI - INDICE DISPONIBILITA' DEI DATI

ANALISI ANNUALE(su base oraria, ORA SOLARE)MONTALE Tenore O2 di riferimento:11% C.I.S. S.r.l. Data: 26/06/2007 15.41.1

MONTALE (RIEPILOGO DEL 2006)

MESE	HCL[mg/Nm3]	CO[mg/Nm3]	POLV[mg/Nm3	NOx[mg/Nm3]	HF[mg/Nm3]	SO2[mg/Nm3]	COT[mg/Nm3]	O2[%]
gennaio	-	-	-	-	-	-	-	-
febbraio	-	-	-	-	-	-	-	-
marzo	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}
aprile	{99,8%}	{99,7%}	{99,8%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}
maggio	{99,8%}	{100%}	{99,8%}	{99,7%}	{99,8%}	{99,8%}	{100%}	{99,8%}
giugno	{99,5%}	{99,6%}	{99,6%}	{99,5%}	{99,6%}	{99,6%}	{99,6%}	{99,6%}
luglio	{99,5%}	{99,5%}	{99,5%}	{99,5%}	{99,5%}	{99,5%}	{99,5%}	{99,5%}
agosto	{99,9%}	{99,9%}	{99,9%}	{99,9%}	{99,9%}	{99,9%}	{99,8%}	{99,9%}
settembre	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}
ottobre	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}
novembre	{99,8%}	{99,5%}	{99,8%}	{99,8%}	{99,8%}	{99,8%}	{99,7%}	{99,8%}
dicembre	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}	{99,7%}

R/780 del 22/05/07

INDICE DISPONIBILITA' MENSILE: HCl

MESE	N° ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO (Onf)	INDICE DI DISPONIBILITA' MENSILE DELLE MEDIE ORARIE PER L'INQUINANTE: HCl (Id) %
GENNAIO	744	-
FEBBRAIO	672	-
MARZO	744	**99,7**
APRILE	720	**99,8**
MAGGIO	724	**99,8**
GIUGNO	720	**99,5**
LUGLIO	744	**99,5**
AGOSTO	744	**99,9**
SETTEMBRE	647	**99,7**
OTTOBRE	744	**99,7**
NOVEMBRE	720	**99,8**
DICEMBRE	709	**99,7**

INDICE DISPONIBILITA' MENSILE: CO

MESE	N° ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO (Onf)	INDICE DI DISPONIBILITA' MENSILE DELLE MEDIE ORARIE PER L'INQUINANTE CO (Id) %
GENNAIO	744	-
FEBBRAIO	672	-
MARZO	744	**99,7**
APRILE	720	**99,7**
MAGGIO	724	**100,0**
GIUGNO	720	**99,6**
LUGLIO	744	**99,5**
AGOSTO	744	**99,9**
SETTEMBRE	647	**99,7**
OTTOBRE	744	**99,7**
NOVEMBRE	720	**99,5**
DICEMBRE	709	**99,7**

INDICE DISPONIBILITA' MENSILE: POLVERI

MESE	N° ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO (Onf)	INDICE DI DISPONIBILITA' MENSILE DELLE MEDIE ORARIE PER L'INQUINANTE: POLVERI (Id) %
GENNAIO	744	-
FEBBRAIO	672	-
MARZO	744	**99,7**
APRILE	720	**99,8**
MAGGIO	724	**99,8**
GIUGNO	720	**99,6**
LUGLIO	744	**99,5**
AGOSTO	744	**99,9**
SETTEMBRE	647	**99,7**
OTTOBRE	744	**99,7**
NOVEMBRE	720	**99,8**
DICEMBRE	709	**99,7**

INDICE DISPONIBILITA' MENSILE: NOX

MESE	N° ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO (Onf)	INDICE DI DISPONIBILITA' MENSILE DELLE MEDIE ORARIE PER L'INQUINANTE: NOX (Id) %
GENNAIO	744	-
FEBBRAIO	672	-
MARZO	744	**99,7**
APRILE	720	**99,7**
MAGGIO	724	**99,7**
GIUGNO	720	**99,5**
LUGLIO	744	**99,5**
AGOSTO	744	**99,9**
SETTEMBRE	647	**99,7**
OTTOBRE	744	**99,7**
NOVEMBRE	720	**99,8**
DICEMBRE	709	**99,7**

INDICE DISPONIBILITA' MENSILE: HF

MESE	N° ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO (Onf)	INDICE DI DISPONIBILITA' MENSILE DELLE MEDIE ORARIE PER L'INQUINANTE: HF (Id) %
GENNAIO	744	-
FEBBRAIO	672	-
MARZO	744	**99,7**
APRILE	720	**99,7**
MAGGIO	724	**99,8**
GIUGNO	720	**99,6**
LUGLIO	744	**99,5**
AGOSTO	744	**99,9**
SETTEMBRE	647	**99,7**
OTTOBRE	744	**99,7**
NOVEMBRE	720	**99,8**
DICEMBRE	709	**99,7**

INDICE DISPONIBILITA' MENSILE: SO2

MESE	N° ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO (Onf)	INDICE DI DISPONIBILITA' MENSILE DELLE MEDIE ORARIE PER L'INQUINANTE: SO2 (Id) %
GENNAIO	744	-
FEBBRAIO	672	-
MARZO	744	**99,7**
APRILE	720	**99,7**
MAGGIO	724	**99,8**
GIUGNO	720	**99,6**
LUGLIO	744	**99,5**
AGOSTO	744	**99,9**
SETTEMBRE	647	**99,7**
OTTOBRE	744	**99,7**
NOVEMBRE	720	**99,8**
DICEMBRE	709	**99,7**

Prot. rif. R/780Indice. del 22/05/07

INDICE DISPONIBILITA' MENSILE: COT

MESE	N° ORE DI NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO (Onf)	INDICE DI DISPONIBILITA' MENSILE DELLE MEDIE ORARIE PER L'INQUINANTE: COT (Id) %
GENNAIO	744	-
FEBBRAIO	672	-
MARZO	744	**99,7**
APRILE	720	**99,7**
MAGGIO	724	**100,0**
GIUGNO	720	**99,6**
LUGLIO	744	**99,5**
AGOSTO	744	**99,8**
SETTEMBRE	647	**99,7**
OTTOBRE	744	**99,7**
NOVEMBRE	720	**99,7**
DICEMBRE	709	**99,7**

Allegato 4

Copia registro manutenzione impianto di abbattimento

REGISTRO n°3

ALLEGATO n. 5
Registro della manutenzione degli impianti di abbattimento

DPR 24.05.1988, n. 203

Registro della manutenzione degli impianti di abbattimento

AZIENDA **ragione sociale** CIS Spa

IMPIANTO AUTORIZZATO **indirizzo** via w. Tobagi n. 16 – 51037 MONTALE (PT)

ATTI AUTORIZZATORI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

tipo	data	numero	art. ex DPR 203/88
Ordinanza			

 AZIENDA **Ragione Sociale:** CIS Spa

CIS S.r.l.
SOC. UNIPERSONALE - SOCIO UNICO CIS s.p.a.
SETTORE IMPIANTI
Via W. Tobagi, 16 - 51037 MONTALE
C.F. - P.I. 01571730470

IMPIANTO
AUTORIZZATO **Indirizzo:** Via W. Toabgi, 16 – 51037 Montale (PT)

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
E 1	FERMATA LINEA 2	PER MANUTENZIONE ORDINARIA	19.01.06 ore 19,00		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E			
		PULITO; FORNO; C.P.C.; CALDAIA; QUENCHER;			
		SCAMBIATORE; ELETTROFILTRO; TORRE REAZIONE;			
		FILTRO A MANICHE; SISTEMA INIEZIONE BICARBONATO			
		E CARBON ATTIVI; SONDA O_2		21.01.06 ore 03,00	ore 32
E 1	FERMATA LINEA 1	PER MANUTENZIONE ORDINARIA + STRAORDINARIA	22.01.06 ore 16,00		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E PULITO:			
		FORNO; RACCORDO; C.P.C.; CALDAIA; SCAMBIATORE;			
		ELETTROFILTRO; TORRE DI REAZIONE; FILTRO A MANICHE;			
		SISTEMA INIEZIONE BICARBONATO E CARBONI ATTIVI;			
		SONDA O_2; SOSTITUTO TERMOCOPPIA FORNO E C.P.C.;			
		SOSTITUZIONE GRIGLIE FORNO; RIFACIMENTO DI PARTE			
		DEL MAT. REFRATTARIO FORNO CIRCA 80cm PER L'INTORNO			
		CIRCONFERENZA E PARTE DELLA PRESA FUMI		06.02.06 ore 17,00	ore 361
E 1	FERMATA LINEA 2	PER PROBLEMI DI TIRAGGIO INTASAMENTO			
		SURRISCALDATORE (GENERATORE) CAUSA SOFFIATORE			
		SFONDATO; PULIZIA SURRISCALDATORE	23.02.06 ore 17,00		
		AVVIAMENTO		24.02.06 ore 22,00	ore 29
E 1	FERMATA LINEA 2	MANUTENZIONE ORDINARIA:	28.02.06 ore 09,00		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E			
		PULITO: FORNO CON SOSTITUZIONE GRIGLIA; CONDOTTO;			
		C.P.C.; CALDAIA; SCAMBIATORE; ELETTROFILTRO;			

 AZIENDA **Ragione Sociale:** CIS Spa

CIS S.r.l.
SOC. UNIPERSONALE - SOCIO UNICO CIS s.p.a.
SETTORE IMPIANTI
Via W. Tobagi, 16 - 51037 MONTALE
C.F. - P.I. 01571730470

IMPIANTO
AUTORIZZATO **Indirizzo:** Via W. Toabgi, 16 – 51037 Montale (PT)

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
→		TORRE REAZIONE; FILTRO A MANICHE: SISTEMA			
		INIEZIONE BICARBONATO E CARBONI ATTIVI;			
		SONDA O_2 + TERMOCOPPIE: SOSTITUITO TERMOCOPPIA			
		FORNO E C.P.C. AVVIAMENTO		02.03.06 ore 20,00	ore 59
E 1	FERMATA LINEA 1	FERMATA PER MANUTENZIONE ORDINARIA	15.03.06 ore 18,00		
		NELLA FERMATA È STATO CONTROLLATO E PULITO:			
		FORNO: CPC.: CALDAIA; SCAMBIATORE; ELETTROFILTRO;			
		TORRE REAZIONE: FILTRO A MANICHE: SISTEMA INIEZIONE			
		BICARBONATO E CARBONI ATTIVI: SONDA O_2;			
		SOSTITUTO TERMOCOPPIA FORNO E CPC.		16.03.06 ore 21,30	ore 27,30
		TARATURA STRUMENTAZIONE MIR9000	22.03.06 ore 9,30	22.03.06. ore 10,00	ore 1/2
E 1	FERMATA LINEA 2	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	08.04.06 ore 15,30		
		DURANTE LA FERMATA È STATO CONTROLLATO E			
		PULITO FORNO; RACCORDO CPC.; CALDAIA; SCAMBIATORE			
		ELETTROFILTRO: TORRE REAZIONE; FILTRO A MANICHE;			
		SISTEMA INIEZIONE CARBONI ATTIVI E BICARBONATO;			
		SONDA O_2: SOSTITUZIONE TERMOCOPPIA CPC.,			
		È STATO RIATTIVATO IL FORNO N° 2 VECCHIA CONF.			
		PER EFFETTUARE L'INTERVENTO DI RIPRISTINO			
		DEL RIVESTIMENTO REFRATTARIO NEL FORNO 3			
		IL GIORNO 11.04.06 È STATO FATTO LA TARATURA			
		DELLO STRUMENTO MIR 9000	11.04.06. ore 14,30	11.04.06 ore 15,30	1 ora
		AVVIAMENTO DELLA LINEA 2 VECCHIA CONF. IL		14.04.06 ore 22,30	ore 127

 AZIENDA **Ragione Sociale:** CIS Spa

C.I.S.
SOC. UNIPERSONALE - SOCIO UNICO CIS s.p.a.
SETTORE IMPIANTI
Via W. Tobagi, 16 - 51037 MONTALE
C.F. - P.I. 01571730470

IMPIANTO
AUTORIZZATO **Indirizzo:** Via W. Toabgi, 16 – 51037 Montale (PT)

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
E 1	FERMATA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA	26.04.06 ore 19,30		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO			
		E PULITO: FORNO · RACCORDO · C.P.C. · CALDAIA;			
		SCAMBIATORE · ELETTROFILTRO; TORRE REAZIONE;			
		FILTRO A MANICHE · SISTEMA IMEZIONE BICARBONATO			
		E CARBON ATTIVI; SONDA O_2 SOSTITUITO TERMOCOPPIE			
		FORNO E CPC.		27.04.06 ore 16,00	ore 20,5
E 1	FERMATA LINEA 2	MANUTENZIONE ORDINARIA + STRAORDINARIA	01.05.06 ore 13,00		
		NELLA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E PULITO:			
		FORNO · RACCORDO · C.P.C.; QUENCHER; CALDAIA;			
		SCAMBIATORE; ELETTRO FILTRO; TORRE REAZIONE;			
		FILTRO A MANICHE; SISTEMA IMEZIONE BICARBONATO			
		E CARBON ATTIVI · SONDA O_2 SOSTITUITA; SOSTITUITO			
		TERMOCOPPIA FORNO E CPC; RIFACIMENTO			
		REFRATTARIO SOFFITTO DEL CONDOTTO INGRESSO			
		CALDAIA. ATTIVATO IL FORNO 3 NUOVA			
		CONFIGURAZIONE (VEDI LETTERA PROVINCIA)		04.05.06 ore 6,30	ore 54,5
E 1	FERMATA LINEA 1 e 2	PER PULIZIA CONDENSATORE	08.05.06 ore 01,30	16.05.06 ore 21,00 Linea 1 ore 23,00 Linea 2	
				LINEA 1 ore 1. fermata	19,30
				LINEA 2 " "	21,30
E 1	FERMATA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA	24.05.06 ore 24,00		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO			
		E PULITO: FORNO PER ESPLOSIONE DI UNA BOMBOLA			

 AZIENDA **Ragione Sociale:** CIS Spa

CIS S.r.l.
SOC. UNIPERSONALE - SOCIO UNICO CIS s.p.a.
SETTORE IMPIANTI
Via W. Tobagi, 16 - 51037 MONTALE
C.F. - P.I. 01571730470

IMPIANTO
AUTORIZZATO **Indirizzo:** Via W. Toabgi, 16 – 51037 Montale (PT)

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
		DI GPL DA AUTOVETTURA SCOPPIATA ALL'INTERNO			
		DEL FORNO; CPC; CALDAIA; SCAMBIATORE;			
		ELETTROFILTRO; TORRE DI REAZIONE; FILTRO A			
		MANICHE; SISTEMA DI INIEZIONE CARBONE			
		ATTIVO E BICARBONATO; SONDA O_2; TERMOCOPPIE		25.05.06 ore 14.30	ore 17,30
E1	ANALIZZATORE	TARATURA MENSILE CON BOMBOLE CAMPIONE	25.05.06 ore 15,30	25.05.06 ore 16,30	ore 1
	MIR 9000				
E1	FERMATA LINEA 2	MANUTENZIONE ORDINARIA	31.05.06 ore 18,00		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO			
		E PULITO: FORNO; CPC; CALDAIA; QUENCHER CON			
		SOSTITUZIONE DI N° 2 LANCE; ELETTROFILTRO; SCAMBIATORE;			
		TORRE DI REAZIONE; FILTRO A MANICHE; SISTEMA			
		INIEZIONE BICARBONATO E CARBONI ATTIVI; SOSTITUZIONE			
		TERMOCOPPIA FORNO E SONDA O_2; SOSTITUITO			
		VALVOLA A GIGLIOTTINA DI CHIUSURA TRAMOGGIA			
		DISALIMENTAZIONE RSU - AVVIAMENTO		01.06.06 ore 22,00	ore 28
E1	ANALIZZ. MIR 9000	TARATURA MENSILE CON BOMBOLE CAMPIONE	15.06.06 ore 10,00	15.06.06 ore 11,30	ore 1,30
E1	FERMATA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA	28.06.06 ore 10,30		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO			
		E PULITO: FORNO; RACCORDO; C.P.C.; CALDAIA;			
		SCAMBIATORE; ELETTROFILTRO; TORRE DI REAZIONE;			
		FILTRO A MANICHE; SISTEMA INIEZ. BIC. E CARBONI SONDA O_2		29.06.06 ore 21,00	ore 34,5
E1	ANALIZ. MIR 900	TARATURA CON BOMB. CAMPIONE DA ENVIRONMENT.	28.06.06 ore 15,30	28.06.06 ore 17,00	ore 1,30

 AZIENDA **Ragione Sociale:** CIS Spa

CIS S.r.l.
SOC. UNIPERSONALE - SOCIO UNICO CIS s.p.a.
SETTORE IMPIANTI
Via W. Tobagi, 16 - 51037 MONTALE
C.F. - P.I. 01571730470

IMPIANTO
AUTORIZZATO **Indirizzo:** Via W. Toabgi, 16 – 51037 Montale (PT)

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
E1	ANALIZZ. MIR9000	TARATURA CON BOMBOLE CAMPIONE	29.06.06 ore 9,00	29.06.06 ore 9,30	1/2
E1	FERMATA LINEA 2	MANUTENZIONE ORDINARIA	10.07.06 ore 6,30		
		DURANTE LA FERMATA È STATO CONTROLLATO E			
		PULITO: FORNO: C.P.C: CALDAIA; SCAMBIATORE;			
		QUENCHER; ELETTROFILTRO: TORRE DI REAZIONE;			
		FILTRO A MANICHE; SISTEMA INIEZIONE BICARBONATO;			
		CARBONI ATTIVI: SONDA O_2; SOSTITUITO TERMOCOPPIA			
		FORNO E CPC:		12.07.06 ore 08,00	ore 34,5
E1	FERMATA LINEA 2	PER CAUSA PERDITA ACQUA INGRESSO ECONOMIZZATORE	17.07.06 ore 17,30		
		INTERVENTO DI RIPARAZIONE SOSTITUENDO			
		N° 2 GUARNIZIONI - AVVIAMENTO		19.07.06 ore 02,00	ore 32,5
E1	ANALIZZ. MIR9000	TARATURA CON BOMBOLE CAMPIONE	19.07.06 ore 16,00	19.07.06 ore 16,00	ore 2
E1	FERMATA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA + SOSTITUZIONE			
		TUBUTE FORNO.	24.07.06 ore 11,00		
		NELLA FERMATA È STATO CONTROLLATO E PULITO			
		FORNO; C.P.C; CALDAIA; SCAMBIATORE; ELETTROFILTRO;			
		TORRE DI REAZIONE; FILTRO A MANICHE; SISTEMA DI			
		IMEZIONE BICARBONATO E CARBONI ATTIVI; SONDA O_2			
		SOSTITUITO TERMOCOPPIE FORNO E CPC.			
		AVVIAMENTO		28.07.06 ore 18,00	ore 103
E1	ANALIZZATORE MIR9000	TARATURA CON BOMBOLE CAMPIONE - IDROCONSULT -	27.07.06 ore 10,00	27.07.06 ore 11,00	ore 1
E1	FERMATA LINEA 1	PER MATERIALE INGOMBRANTE METALLICO NEL FORNO	07.08.06 ore 13,30		
		AVVIAMENTO		08.08.06 ore 19,30	ore 30

 AZIENDA **Ragione Sociale:** CIS Spa

CIS S.r.l.
SOC. UNIPERSONALE - SOCIO UNICO CIS s.p.a.
SETTORE IMPIANTI
Via W. Tobagi, 16 - 51037 MONTALE
C.F. - P.I. 01571730470

IMPIANTO
AUTORIZZATO **Indirizzo:** Via W. Toabgi, 16 – 51037 Montale (PT)

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
E 1	FERMATA LINEA 2	PER PERDITA VAPORE SUL GENERATORE	11.08.06 ore 23,30		
		NELLA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E PULITO			
		FORNO · CPC · CALDAIA; SCAMBIATORE QUENCHER;			
		ELETTROFILTRO · TORRE DI REAZIONE · FILTRO A			
		MANICHE · SISTEMA INIEZIONE BICARBONATO E			
		CARBONI ATTIVI; SONDA O_2 E TERMOCOPPIE			
		FORNO E CPC. , AVVIAMENTO		12.08.06 ore 21,30	ore 22
E 1	ANALIZZATORE MIR 9000	TARATURA CON BOMBOLE CAMPIONE - IDROCOUSUL	30.08.06 ore 13,00	30.08.06 ore 14,00	ore 1
E 1	FERMATA LINEA 1 e 2	PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA:	04.09.06 ore 0,30		
		NELLA FERMATA SONO STATI ESEGUITI I SEGUENTI INTERV.:			
		LINEA 1. CONTROLLO E PULIZIA FORNO CON SOSTITUZIONE			
		GRIGLIA; CONDOTTO · CPC; CALDAIA; SCAMBIATORE			
		ELETTROFILTRO · TORRE DI REAZIONE FILTRO A MANICHE;			
		SISTEMA DI INIEZIONE CARBONI ATTIVI E BICARBONATO			
		SONDA O_2 E TERMOCOPPIE.			
		LINEA 2: FORNO; CONDOTTO · CPC; CALDAIA; QUENCHER;			
		SCAMBIATORE · ELETTROFILTRO · TORRE DI REAZIONE;			
		FILTRO A MANICHE · SISTEMA DI INIEZIONE CARBONI			
		ATTIVI E BICARBONATO · SONDA O_2 E			
		TERMOCOPPIE. INOLTRE E' STATO REVISIONATO IL			
		TRASPORTATORE SCORIE ED ELEVATORE SCORIE			
		CON SOSTITUZIONE PARTE DEI FONDI + GUIDE +			
		MOTORIZZAZIONI DELL'ELEVATORE + TRASPORT. AVVIAMENTO IL		07.09.06 ore 23,00	ore 73,30

 AZIENDA **Ragione Sociale:** CIS Spa

CIS S.r.l.
SOC. UNIPERSONALE - SOCIO UNICO CIS s.p.a.
SETTORE IMPIANTI
Via W. Tobagi, 16 - 51037 MONTALE
C.F. - P.I. 01571730470

IMPIANTO
AUTORIZZATO **Indirizzo:** Via W. Toabgi, 16 – 51037 Montale (PT)

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
E 1	ANALIZZATORE MIR 9000	TARATURA CON BOMBOLE CAMPIONE - IDROCARBURI	18.09.06 ore 16,00	18.09.06 ore 17,00	ore 1
E 1	FERMATA LINEA 2	MANUTENZIONE ORDINARIA + STRAORDINARIA	09.10.06 ore 24,30		
		DURANTE LA FERMATA È STATO CONTROLLATO E			
		PULITO: FORNO CON SOSTITUZIONE TOTALE			
		DELLA GRIGLIA: CONDOTTO: CPC CON RIFACIMENTO			
		DI CIRCA 3 MQ. DI REFRATTARIO SUL TETTO			
		DELLA CAMERA; QUENCHER: SCAMBIATORE; CALDAIA;			
		ELETTROFILTRO: TORRE DI REAZIONE: FILTRO			
		A MANICHE: SISTEMA IMIEZIONE BICARBONATO			
		E CARBONI ATTIVI: SONDA O_2: SOSTITUITO TERMOCOPPIE			
		FORNO E CPC: SOSTITUITO FONDI DEL			
		TRASPORTATORE ALTERNATIVO COMPRESO BARRE E			
		PALE. AVVIAMENTO		13.10.06 ore 8,30	ore 80
E 1	FERMATA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA	11.10.06 ore 20,30		
		DURANTE LA FERMATA È STATO CONTROLLATO			
		E PULITO: FORNO: CONDOTTO: CPC: CALDAIA;			
		ELETTROFILTRO: SCAMBIATORE; TORRE DI REAZIONE;			
		FILTRO A MANICHE: SISTEMA IMIEZIONE			
		BICARBONATO E CARBONI ATTIVI: SONDA O_2			
		SOSTITUITO TERMOCOPPIE FORNO E CPC. AVV.		18.10.06 ore 23,30	ore 27
E 1	FERMATA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA	23.10.06 ore 03,30		
		FERMATA PER SOSTITUZIONE RUOTA DI SOSTEGNO			
		FORNO		23.10.06 ore 13,30	ore 10

 AZIENDA **Ragione Sociale:** CIS Spa

CIS S.r.l.
SOC. UNIPERSONALE - SOCIO UNICO CIS s.p.a.
SETTORE IMPIANTI
Via W. Tobagi, 16 - 51037 MONTALE
C.F. - P.I. 01571730470

IMPIANTO
AUTORIZZATO **Indirizzo:** Via W. Toabgi, 16 – 51037 Montale (PT)

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
E1	ANDUZZ. MR9000	TARATURA CON BOMBOLE CAMPIONE - IDROCONDUT	30.10.06 ore 16,00	30.10.06 ore 17,30	2 ore
E1	FERMATA LINEA 2	MANUTENZIONE ORDINARIA	12.11.06 ore 20,00		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E			
		PULITO: FORNO; CONDOTTO; CPC; CALDAIA; SCAMBIATORE;			
		QUENCHER; ELETTROFILTRO; REATTORE; FILTRO A MANICHE;			
		SISTEMA INIEZIONE BICARBONATO E CARBONI ATTIVI;			
		SONDA O2; SOSTITUITO TERMOCOPPIE FORNO E CPC			
		INIEZIONE UREA: AVVIAMENTO		13.11.06 ore 23,30	ore 27,30
E1	ANDUZZ. MR9000	TARATURA CON BOMBOLE CAMPIONE - ENVIRONNEMENT.	15.11.06 ore 9,30	15.11.06 ore 10,30	ore 1,30
E1	FERMATA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA	15.11.06 ore 23,00		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E			
		PULITO: FORNO; C.P.C; CALDAIA; SCAMBIATORE;			
		ELETTROFILTRO; TORRE DI REAZIONE; FILTRO A MANICHE;			
		SISTEMA INIEZIONE BICARBONATO E CARBONI ATTIVI;			
		SOSTITUZIONE TERMOCOPPIA FORNO; SOSTITUZIONE			
		SONDA O2. AVVIAMENTO		16.11.06 ore 18,00	ore 18
E1	FERMATA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA	10.12.06 ore 20,30		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E PULITO:			
		FORNO CON SOSTITUZIONE PIGNONE; CONDOTTO; CPC;			
		CALDAIA; SCAMBIATORE; ELETTROFILTRO; TORRE DI REAZIONE;			
		FILTRO A MANICHE; SISTEMA INIEZIONE BICARBONATO E			
		CARBONI ATTIVI; SONDA O2; SOSTITUTO TERMOCOPPIA FORNO			
		E CPC. - AVVIAMENTO		11.12.06 ore 22,00	ore 25,30

 AZIENDA **Ragione Sociale:** CIS Spa

CIS S.r.l.
SOC. UNIPERSONALE - SOCIO UNICO CIS s.p.a.
SETTORE IMPIANTI
Via W. Tobagi, 16 - 51037 MONTALE
C.F. - P.I. 01571730470

IMPIANTO
AUTORIZZATO **Indirizzo:** Via W. Toabgi, 16 – 51037 Montale (PT)

Sigla emissione	Tipologia dell'impianto di abbattimento	Motivo della interruzione dell'esercizio	Data ed ora della interruzione	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
E 1	FERMATA LINEA 2	MANUTENZIONE ORDINARIA	12.12.06 ore 12,30		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E			
		PULITO: FORNO; CONDOTTO; C.P.C.; QUENCHER;			
		TORRE DI RIDUTTA; SCAMBIATORE; ELETTROFILTRO;			
		TORRE DI REAZIONE; FILTRO A MANICHE;			
		SISTEMA DI INIEZIONE CARBONI ATTIVI E BICARBONATO;			
		SONDA O2 SOSTITUITO TERMOCOPPIA FORNO E			
		CPC AVVIAMENTO		14.12.06 ore 03,00	ore 38,30
E 1	FERMATA LINEA 1-2	LA FERMATA SI E' RESA NECESSARIA PERCHE'			
		L'ENEL HA CHIESTO DI INTERROMPERE L'EROGAZIONE			
		DI E.E. IL GIORNO 18.12.06 DALLE ORE 9,00 ALLE 16,00	17.12.06 ore 14,00 LINEA 2	E ALLE ORE 19,30 LINEA 1	
		L'IMPIANTO E' STATO SENZA ENERGIA ELETTRICA			
		DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 16,00 DEL GIORNO			
		18.12.06 PER COLLEGARE IL QUADRO ELETTRICO			
		DI CANTIERE PER LA DITTA LA DURNER S.r.l.			
		LA QUALE ESEGUE I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE			
		DELL'IMPIANTO.			
		L'IMPIANTO E' A REGIME		19.12.06 ore 01,00	LINEA 2 ore 35 LINEA 1 ore 29,30
E 1	TARATURA MIR9000	TARATURA CON BOMBOLE CAMPIONE - PROCONSULT	19.12.06 ore 14,30	19.12.06 ore 16,30	2 ore
E 1	FERMATA LINEA 1	MANUTENZIONE ORDINARIA + STRAORDINARIA	09.01.07 ore 18,30		
		DURANTE LA FERMATA E' STATO CONTROLLATO E			
		PULITO; FORNO; CPC; CALDAIA; SCAMBIATORE;			
		ELETTROFILTRO; TORRE DI REAZIONE; FILTRO A MANICHE			