



FAX

Pte | euro m Fregori | t file excepto 8000 300 represe

Spettabile

Comune di Montale

Fax 0573/55001

Alla c.a. Sindaco David Scatragli

e p.c.

2

CIS srl, CIS spa

Fax 0573 443231

Prefettura di Pistola Alla c.a. Sig. Prefetto

Fax 0573 979666

ASL nº 3 - Dipartimento di Prevenzione

Alla c.a. Dott. Gabrielli, Dott. Bolognini, Dott. Biagini Fax 0573/353622

Presidente Provincia di Pistoia - Federica Fratoni

Fax 0573/374307

Comune di Agliana Alla c.a. Sindaco E. Ciampolini

Fax 0574 678300

Comune di Quarrata Alla c.a. Sindaco S. S. Gori

Fax 0573/775053

ARPAT - Dipartimento Provinciale Pistola

Alla c.a. Dott. Claudio Coppi

Fax 0573/21751

Provincia di Pistoia Servizio Tutela dell'Ambiente

Alla c.a. Dott. Ariberto Merendi.

Fax 0573/374624

Montale, 12 marzo 2011

NS RIF: 110312_Comune Montale_risposte a comunicazioni del 4, 7 e 10 marzo.doc

PROVINCIA DI PISTOIA

PROTOCOLLO GENERALE

1 4. MAR 2011

35515

OGGETTO: Impianto smaltimento rifiuti di Montale (PT) - Autorizzazione Integrata Ambientale Ordinanza nº 2069 del 30/10/2007 e s.m.i. - Risposta a vostre comunicazioni del 04/03/2011 prot.4915/10.5.2, del 07/03/2011 prot. 5121/10.5.2 e del 10/3/2011 prot. 5371/10.5.2

In riferimento alla Vs. comunicazione del 04/03/2011 prot. nº 4915/10.5.2 siamo a comunicare quanto segue:

- 1. L'ultimazione dei collaudi è prevista nell'arco dei prossimi 4 mesi;
- 2. In merito all'esatta capacità all'esito del revamping comunichiamo che l'impianto è stato ristrutturato in base a quanto previsto dalle ordinanze emesse dalla Provincia di Pistola nr. 1165 del 4/7/2006 prot. 84860, nr. 2069 del 30/10/2007 prot 135066, nr. 2289 del 25/11/2008 prot 212837 e s.m.i.

Nello specifico le capacità di smaltimento delle tre linee saranno le seguenti:

- Linea 1: 75 t/g nominali con un carico termico di 13 MWt
- Linea 2:45 t/g nominali con carico termico di 6 MWt
- Linea 3:75 t/g nominali con carico termico di 10 MWt

Considerando il funzionamento delle due sole linee 1 e 3 in contemporanea la capacità di smaltimento dell'impianto sarà pari a max. 150 t/g nominali con un carico termico complessivo di 23 MWt.

A.T.I. LADURNER Impianti a.r.i. e HAFNER a.r.i. | Capogruppo: LADURNER Impianti Sri

Sede Legele ed Amer.ve: Via Innabruck 33 | 39100 Bolzano (BZ) | T +39 0471 949 800 | F +39 0471 949 805 info@ladumer.lt | www.ladumerecologia.it | P.IVA / Cod. Fisc. / Reg. Imp. BZ № 026 888 70 217 | Cap. soc. Int. sott. e vers. € 1.900.000,00





Via Walter Tobagi, 16 | 51037 Montale (PT)

L'impianto così come realizzato rispetta quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale emessa dalla provincia di Pistoia e pertanto emissioni ed impatti ambientali saranno quelli previsti da quest'ultima.

 In merito a quanto accaduto con il superamento della soglia di attenzione, considerando che la seconda fase dell'istruzione operativa IL 19 è ancora in corso di esecuzione, ci riserviamo di fornire una relazione completa al termine di questa seconda fase.

In riferimento alla vs. comunicazione 07/03/2011 prot. n.5121/10.5.2, vi è stata inviata una comunicazione di avvenuto avviamento della seconda fase della IL19.

Infine in riferimento alla comunicazione del 10/03/2011 si precisa, come peraltro già comunicato durante la riunione del 03.03.2011, che a seguito della valutazione dello stato dell'impianto di dosaggio del carbone attivo della linea 3, non è ipotizzabile un mancato dosaggio di detto reagente nella notte tra il 14 ed il 15/01/2011 ma bensì un malfunzionamento del misuratore di portata dello stesso.

Inottre confermiamo che il caricamento dei silos del carbone attivo avviene solo in seguito alla ricezione dei risultati delle analisi riportanti il numero di iodio da parte del laboratorio che sono risultati essere sempre compatibili con quanto consegnato.

Alla luce di quanto sopra riteniamo di gestire l'impianto con un adeguato controllo e di rispettare quindi quanto previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento o integrazione, si porgono

Distinti saluti

Ing. Gianluga Mysetti

DIVISIONE TEMMOVALORIZZATORI

Tel:+39 0471 9 800

Fax +39(0471 #49 805