LADURNER
ANLAGEN-IMPIANTI
Termovalorizzatore di Montale
Via Walter Tobagi, 16 | 51037 Montale (PT)

HAFNER
RENEWABLE ENERGIES

FAX

Spettabile

Provincia di Pistoia
Servizio Tutela dell'Ambiente
Alla c.a. Dott. Ariberto Merendi
Fax 0573/372024

Arpat – Dipartimento Provinciale Pistoia
Alla c.a. Dott. Claudio Coppi
Fax 0573/21751

PROVINCIA DI PISTOIA
PROTOCOLLO GENERALE - DECENTRATO
30 MAR. 2011
N. 13938 CAT. 16 CL. 8-3

e p.c.

Comune di Montale
Fax 0573/55001
Alla c.a. Sindaco David Scatragli

ASL n° 3 - Dipartimento di Prevenzione
Alla c.a. Dott. Gabrielli, Dott. Bolognini, Dott. Biagini
Fax 0573/353622

Montale, 29 marzo 2011

NS RIF: 110329_fax_Provincia PT_Comunicazione stato linea 3

OGGETTO: Impianto smaltimento rifiuti di Montale (PT) – Riferimento a comunicazione della Provincia di Pistoia del 21.03.2011. prot.n°38666.

In riferimento alla comunicazione in oggetto ed ai successivi colloqui intercosi, siamo a comunicarvi quanto segue:

ad integrazione di quanto già comunicato nella ns. "Relazione riguardante i lavori effettuati per l'esecuzione di quanto previsto nella seconda fase della IL 19- linea 3 " inviatavi il 16.03.2011, specifichiamo che nel corso della pulizia del reattore e del condotto reattore/filtro a maniche è stato rimosso un quantitativo di polveri pari a circa un metro cubo.

Tale accumulo di polveri, avvenuto in un periodo di circa tre anni, potrebbe aver modificato i flussi all'interno del reattore limitando la miscelazione fumi di scarico/carboni attivi,abbassando quindi il rendimento di adsorbimento del carbone stesso.

Al fine di migliorare ulteriormente la miscelazione carboni attivi/fumi è stata inoltre realizzata ed installata una nuova lancia di immissione (vedi foto 2 della relazione di cui sopra) in acciaio inossidabile della lunghezza di 1,20 m per far si che l'immissione del carbone avvenga al centro del flusso dei fumi provenienti dalla caldaia.

Alla luce di quanto sopra siamo con la presente a comunicare che a ns. avviso la linea 3 può essere riavviata, al fine di:

- completare la procedura IL19;
- ridurre i costi derivanti dal conferimento dei rifiuti destinati all'impianto in discarica ;
- contenere la richiesta danni di CIS S.p.a. nei confronti della scrivente causati dal fermo della linea oggetto della presente comunicazione.

In attesa di una vs. celere risposta in merito, porgiamo

Distinti saluti

Ing. Gianluca Musetti
DIVISIONE TERMOVALORIZZATORI
Tel +39 0471 949 800
Fax +39 0471 949 805